



Ricerca di Sistema elettrico

Aspetti Metodologici per la Sicurezza delle Sorgenti Radioattive: GALAXY SERPENT EXERCISE v2

G. Ottaviano, F. Padoani, A. Rizzo, F. Rocchi

ASPETTI METODOLOGICI PER LA SICUREZZA DELLE SORGENTI RADIOATTIVE: GALAXY SERPENT EXERCISE V2

G. Ottaviano, F. Padoani, A. Rizzo, F. Rocchi - ENEA

Settembre 2016

Report Ricerca di Sistema Elettrico

Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico - ENEA

Piano Annuale di Realizzazione 2015

Area: Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente

Progetto: Sviluppo competenze scientifiche nel campo della sicurezza nucleare e collaborazione ai programmi internazionali per il nucleare di IV Generazione

Obiettivo: Sviluppo competenze scientifiche nel campo della sicurezza nucleare

Responsabile del Progetto: Felice De Rosa, ENEA

Titolo

Aspetti metodologici per la sicurezza delle sorgenti radioattive:

GALAXY SERPENT EXERCISE v2

Descrittori

Tipologia del documento: RAPPORTO TECNICO

Collocazione contrattuale: Accordo di programma ENEA-MSE su sicurezza nucleare e reattori di IV generazione.

Argomenti trattati: metodologie, security, nuclear forensic, sorgenti radioattive.

Sommario




Il Nucleare Forense è una delle colonne portanti nell'architettura della "Nuclear Security", come risposta ad atti criminali e traffici illeciti che coinvolgano materiali nucleari o altri materiali radioattivi. Nell'ambito di tale tematica ENEA e coerentemente al tema A 2.2, ENEA ha partecipato ad un esercizio internazionale indetto dalla comunità forense con lo scopo di aiutare lo sviluppo di competenze nazionali. Il "GALAXY SERPENT" è un insieme di esercizi internazionali virtuali web-based, focalizzati sullo sviluppo di librerie forensi nucleari nazionali (NNFL's). In questo particolare caso, il "GALAXY SERPENT EXERCISE v.2", è stato dedicato alle sorgenti radioattive. L'esercizio in questione è stato strutturato in tre fasi. La prima fase (Phase 1) consisteva nello sviluppo di una componente della NNFL, dedicata alle sorgenti radioattive sigillate a partire dal database fornito. Sono poi seguite due fasi il cui obiettivo è stato la verifica dell'efficacia e l'utilizzo della libreria sviluppata, in un contesto semplificato di analisi forense simulata. La seconda fase (Phase 2) costituiva il primo scenario virtuale incentrato sull'ipotetica intercettazione di una sorgente radioattiva sigillata. La terza e ultima fase (Phase 3) costituiva il secondo scenario virtuale incentrato sulla detonazione di una bomba sporca (RDD). Entrambe le fasi, seconda e terza, hanno avuto, quale medesimo obiettivo, la verifica dell'eventuale corrispondenza tra le sorgenti radioattive identificate in ciascuno scenario e le sorgenti radioattive sigillate costituenti la libreria di cui alla prima fase.

Note

Autori: Giuseppe Ottaviano, Franca Padoani, Antonietta Rizzo, Federico Rocchi.

Copia n.

In carico a:

2			NOME			
			FIRMA			
1			NOME			
			FIRMA			
0	EMISSIONE	19/09/2016	NOME	Giuseppe Ottaviano	Felice De Rosa	Felice De Rosa
			FIRMA			
REV.	DESCRIZIONE	DATA		REDAZIONE	CONVALIDA	APPROVAZIONE

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 2	di 46
--	--	------------------	----------------------	------------------	-----------------

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	STRUTTURA DELL'ESERCIZIO E DESCRIZIONE DELLE FASI.....	3
2.1	Informazioni Fase 1: sviluppo della NNFL	3
2.2	Fase 2: Primo Scenario - intercettazione di una sorgente radioattiva sigillata	4
2.3	Fase 3: Secondo Scenario - detonazione di una bomba sporca (RDD)	6
3	"MODUS OPERANDI" del Gruppo di Lavoro ENEA.	8
3.1	Fase 1: sviluppo della NNFL.....	11
3.2	Fase 2: Scenario – intercettazione di una sorgente radioattiva sigillata	14
3.3	Fase 3: Scenario – detonazione di una bomba sporca (RDD).....	19
4	"MODUS OPERANDI" DEGLI AUTORI DELL'ESERCIZIO	25
4.1	Fase 1: sviluppo della NNFL.....	25
4.2	Fase 2: Scenario – intercettazione di una sorgente radioattiva sigillata	25
4.3	Fase 3: Scenario – detonazione di una bomba sporca (RDD).....	28
5	Confronto tra le soluzioni	34
5.1	Fase 1.	34
5.2	Fase 2.	34
5.3	Fase 3	35
6	ALLEGATO A: Dettagli statistici Fase 2.	36
7	ALLEGATO B: "DRAFT REPORT GALAXY SERPENT v2 EXERCISE" (febbraio 2016)	38
8	Bibliografia.....	46

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 3	di 46
--	--	------------------	----------------------	------------------	-----------------

1 INTRODUZIONE

Il “GALAXY SERPENT” è un insieme di esercizi internazionali virtuali web-based, focalizzati sullo sviluppo di librerie forensi nucleari nazionali (NNFL’s).

Il primo esercizio “GALAXY SERPENT exercise v.1” ha avuto luogo nel 2013 ed è consistito nella verifica della consistenza di un ipotetico combustibile nucleare esausto confiscato, con i dati nella NNFL sviluppata da ciascun partecipante.

Il secondo esercizio, il “GALAXY SERPENT exercise v.2”, è stato dedicato alle sorgenti radioattive sigillate ed è stato organizzato e gestito da David Chamberlain e Jodi Canaday dell’Argonne National Laboratory e da James Borgardt del Juniata College, con la creazione di un portale dedicato, il “Central Desktop”, attraverso il quale sono state fornite tutte le informazioni necessarie.

L’esercizio v.2 ha avuto inizio il 27 luglio 2015 con l’inserimento, sul “Central Desktop”, dei documenti di riferimento e dei dati (injects) necessari e sufficienti per affrontare l’esercizio stesso e ha avuto termine con la pubblicazione della soluzione in data 18 Febbraio 2016 [REF1] (documento ANL-DHS-2016-007).

La partecipazione di ENEA a questo esercizio ha assunto una particolare importanza poiché s’inserisce all’interno delle attività già da tempo programmate e realizzate nell’ambito della sicurezza e della mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico, nucleare ed informatico (CBRNe). L’esercizio, pertanto, ha avuto il duplice scopo di testare da un lato il livello di competenze e il tipo di strumenti necessari a una risposta in ambito CBRN, e dall’altro di predisporre strumenti e procedure che possono vedere interessati anche altri attori a livello nazionale, in particolare nella risposta al rischio radiologico.

Gli autori del rapporto, hanno portato a termine l’esercizio, contribuendo alla sua risoluzione grazie alle diverse competenze in fisica, chimica e ingegneria.

2 STRUTTURA DELL’ESERCIZIO E DESCRIZIONE DELLE FASI.

L’esercizio v.2 è stato strutturato in tre fasi. La prima fase (Phase 1) è consistita nello sviluppo di una NNFL dedicata alle sorgenti radioattive sigillate a partire dal database fornito. Sono poi seguite due fasi il cui obiettivo è stato la verifica dell’efficacia e l’utilizzo della libreria sviluppata, in un contesto semplificato di analisi forense simulata. La seconda fase (Phase 2) ha costituito il primo scenario virtuale incentrato sulla intercettazione di una sorgente radioattiva sigillata. La terza e ultima fase (Phase 3) ha costituito il secondo scenario virtuale incentrato sulla detonazione di una bomba sporca (RDD). Queste ultime due fasi hanno avuto il medesimo obiettivo, ovvero la verifica dell’eventuale corrispondenza tra le sorgenti radioattive identificate negli scenari 2 e 3 e le sorgenti radioattive sigillate presenti nella libreria creata nella prima fase. Per la Fase 1 gli autori dell’esercizio hanno inserito, sul “Central Desktop”, informazioni idonee per la comprensione del concetto di “Libreria Forense Nazionale Nucleare” e per un suo corretto ed organico sviluppo e dati sotto forma di cataloghi commerciali, documenti di trasporto e certificati di calibrazione. Questi sono stati la base per affrontare la Fase 2 e la Fase 3, per le quali gli autori dell’esercizio hanno poi fornito dati (injects) atti a caratterizzare ciascuno scenario.

2.1 INFORMAZIONI FASE 1: SVILUPPO DELLA NNFL

Le informazioni fornite per la strutturazione della NNFL sono state estratte dai seguenti documenti:

- “IAEA NSS2 Nuclear Forensic Support Technical Guidance Reference Manual”;

ENEA Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 4	di 46
---	--	------------------	----------------------	------------------	-----------------

- “Proposed Framework for National Nuclear Forensic Libraries and International Directories”, J. F. Wacker (Pacific Northwest National Laboratory), U.S. Department of Energy, Michael Curry (U. S. Department of State) – 08 June 2011;
- “IAEA NSSXX DEVELOPMENT OF A NATIONAL NUCLEAR FORENSICS LIBRARY”, DRAFT, February 2013.

2.2 FASE 2: PRIMO SCENARIO - INTERCETTAZIONE DI UNA SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA

Sul luogo di un incidente automobilistico, i primi soccorritori hanno rivelato la presenza di radiazioni provenienti da un autocarro privato. Specialisti in radiazioni ionizzanti sono stati incaricati di confermare, identificare e maneggiare il materiale radioattivo.

Sono di seguito elencati i 12 injects forniti per caratterizzare lo scenario della Fase 2.

INJECT 1.

Il materiale radioattivo è stato identificato quale Cs-137 per mezzo di un rivelatore Thermo Scientific identiFINDER.

INJECT 2.

Nessun altro isotopo è stato identificato sul campo delle misurazioni.

INJECT 3.

Il materiale radioattivo è apparso essere collocato in un piccolo contenitore giallo con simbolo di pericolo-radiazioni (si include immagine).



Figura 1: immagine del contenitore schermante.

INJECT 4.

E' stata eseguita una singola misurazione del rateo di dose > 10 mSv/h a circa 50 cm.

INJECT 5.

La sorgente intercettata è stata trasportata in un laboratorio specializzato ed è stata sottoposta a ulteriori misurazioni utilizzando un rivelatore tipo GM.

Singola misurazione del rateo di dose attraverso il contenitore schermante:

ENEA Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 5	di 46
---	--	------------------	----------------------	------------------	-----------------

1. 6 mSv/h $\pm$ 10 % @ 30 cm.

INJECT 6.

Tre misurazioni del rateo di dose, della sorgente nuda:

1. 8,9 mSv/h @ 30 cm;
2. 8 mSv/h @ 30 cm;
3. 9,8 mSv/h @ 30 cm.

INJECT 7.

Misurate le dimensioni del contenitore schermante.

- a. Altezza: 65 mm;
- b. Diametro: 23 mm;
- c. Spessore: 4 mm;
- d. Massa: 170 g.

INJECT 8.

Non-presenza di altri simboli sul contenitore schermante.

INJECT 9.

Misurate le dimensioni della capsula-sorgente.

- a. Lunghezza: $6,3 \pm 0,3$ mm;
- b. Diametro: $4,7 \pm 0,3$ mm.

INJECT 10.

Fornito schema della capsula-sorgente, disegnato a mano libera.




Figura 2: schema a mano libera, della capsula-sorgente.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 6	di 46
--	--	------------------	----------------------	------------------	-----------------

INJECT 11.

Il materiale della capsula-sorgente è stato identificato, per mezzo di un analizzatore XRF, quale acciaio inossidabile 316.

INJECT 12.

Non-presenza di simboli sulla capsula-sorgente.

2.3 FASE 3: SECONDO SCENARIO - DETONAZIONE DI UNA BOMBA SPORCA (RDD)

Alle ore 10.00 circa di un qualsiasi giorno in Agosto 2015, un ordigno è detonato nella piazza centrale di una grande città; i dosimetri dei primi soccorritori si sono attivati a circa 50 m dall'epicentro dell'esplosione rivelando l'avvenuta detonazione di una bomba sporca; è stato quindi richiesto l'intervento di specialisti in radiazioni ionizzanti.

Sono di seguito elencati i 14 injects forniti per caratterizzare lo scenario della Fase 3.

INJECT 1.

Il materiale radioattivo è stato identificato quale Cs-137 per mezzo di un rivelatore Thermo Scientific identiFINDER.

INJECT 2.

Nessun altro isotopo è stato identificato sul campo delle misurazioni.

INJECT 3.

Eseguite tre misurazioni del rateo di dose a 15 m dall'epicentro dell'esplosione, in tre direzioni.

1. 6,3 mSv/h @ 1500 cm;
2. 5,4 mSv/h @ 1500 cm;
3. 7,1 mSv/h @ 1500 cm;

INJECT 4.

Una pellet radioattiva è stata raccolta sul luogo dell'esplosione e quindi trasportata in un laboratorio specializzato, per più approfondite analisi.

INJECT 5.

Diversi frammenti di una capsula cilindrica sono stati raccolti per ulteriori indagini.

INJECT 6.

In un laboratorio specializzato sono state eseguite 4 misurazioni del rateo di dose.

1. 160 mSv/h @ 30 cm;
2. 180 mSv/h @ 30 cm;

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 7	di 46
--	--	------------------	----------------------	------------------	-----------------

3. 125 mSv/h @ 30 cm;
4. 160 mSv/h @ 30 cm;

INJECT 7.

In un laboratorio specializzato sono state eseguite misurazioni delle dimensioni della pellet.

- a. Diametro: 1 ± 0.005 mm;
- b. Lunghezza: $1 \pm 0,005$ mm;
- c. Sezione circolare.

INJECT 8.

Il materiale di costruzione della pellet è stato identificato quale Nickel, in seguito ad analisi con XRF.

INJECT 9.

La presenza di Co-60 è stata confermata con analisi HPGe.

INJECT 10.

Sono state identificate e misurate due diverse capsule, A e B.

INJECT 11.

Capsula A.

- a. Larghezza: 30 ± 3 mm;
- b. Lunghezza: 50 ± 3 mm;
- c. Spessore: $1,25 \pm 0,15$ mm;
- d. Materiale: acciaio inossidabile (grado non-specificato).

INJECT 12.

Capsula B.

- a. Larghezza: 10 ± 3 mm;
- b. Lunghezza: 35 ± 3 mm;
- c. Spessore: $1,25 \pm 0,1$ mm;
- d. Materiale: acciaio inossidabile (grado non-specificato).

INJECT 13.

Non-presenza di simboli sulle capsule.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 8	di 46
--	--	------------------	----------------------	------------------	-----------------

INJECT 14.

Sul luogo dell'esplosione sono state recuperate 65 pellet. Ci si aspetta di recuperarne altre (la ricerca è in corso) poiché è ancora rilevata radioattività.

3 “MODUS OPERANDI” DEL GRUPPO DI LAVORO ENEA.

Il Gruppo di Lavoro ENEA che ha partecipato all'esercizio è stato scelto sulla base delle diverse competenze (fisica, chimica, ingegneria) e sull'esperienza in campo radiologico e di campionamento ambientale. I ricercatori partecipanti sono tutti coinvolti nelle attività di security, safety e mitigazione del rischio CBRNe della “Divisione Sicurezza e Sostenibilità del Nucleare” del “Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare”.

Il gruppo ha deciso di accedere con singole credenziali al Central Desktop per avere una migliore continuità nel controllo dell'esercizio e ha creato uno spazio dedicato virtuale sul server ENEAbox per lo scambio di informazioni e documenti. Tale archivio è protetto da credenziali personali ed è accessibile solo per il personale coinvolto.

La scelta operativa per le attività dell'esercizio ha previsto che ciascuno ricercatore, singolarmente, studiasse il materiale proposto nelle tre singole fasi e, per ogni fase, è stata organizzato un incontro collegiale per lo scambio di commenti ed osservazioni.

Gli obiettivi realizzativi di tali incontri collegiali per ciascuna fase sono stati i seguenti:

➤ I fase:

- progettazione di un database dedicato alla raccolta dei dati relativi alle sorgenti fornite dall'esercizio
- scelta della piattaforma informatica da utilizzare per il database (sono state proposti Excel, Access, FileMaker). La piattaforma prescelta è stata Excel per la buona conoscenza di tale strumento da parte di tutti i componenti del gruppo e per la facilità di scambio dei relativi documenti prodotti, anche se alcune funzionalità sono state limitate dalle capacità intrinseche dello strumento stesso. In questa fase la scelta dello strumento, con cui progettare l'archivio, è stata guidata in maniera predominante dalla necessità di uno scambio d'informazioni pratico e funzionale e dalla comune conoscenza della struttura del database. L'esigenza di una piattaforma comune, ben nota a tutti, è fondamentale nel caso reale di una situazione di emergenza in cui, verosimilmente, si troverebbero a lavorare insieme esperti con diverse competenze e livelli di istruzione informatica.
- Scelta dei parametri interrogabili da inserire nel database (cioè filtrabili) e scelta delle informazioni che non necessitavano interrogazione (es. dati chimico fisici, tempi di emivita dei radioisotopi, costanti fisiche, ...) e che pertanto sono state inserite nel database come singoli fogli elettronici non interconnessi con il database interrogabile.

➤ II fase:

- Scelta dei filtri da applicare per l'interrogazione del database, in base agli injects ricevuti.
- Discussione e scelta della strategia più conservativa per non escludere potenziali sorgenti. Questa è una delle fasi più critiche e complesse, in quanto si sono dovute

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 9	di 46
--	--	------------------	----------------------	------------------	-----------------

integrare le diverse competenze, sensibilità e esperienze dei ricercatori coinvolti, cercando di focalizzarsi sulla strategia più obiettiva. E' stato interessante notare come gli approcci utilizzati siano effettivamente legati, non solo alle competenze acquisite, ma anche alle esperienze lavorative degli esperti coinvolti, per cui è importante che questi tipi di esercizi prevedano anche delle attività sperimentali dedicate.

➤ III fase:

- Come nella fase precedente è stata eseguita una scelta dei filtri da applicare in base agli injects ricevuti.
- Discussione e scelta della metodologia analitica per la determinazione dell'attività della sorgente e per il calcolo del decadimento (questi parametri sono stati poi utilizzati come filtro per il database). Questa fase è stata caratterizzata da frequenti confronti per verificare la correttezza del metodo applicato.

Sia nella fase II che nella fase III la strategia scelta per il completamento delle determinazioni analitiche è stata quella di affidare ad un singolo ricercatore l'esecuzione delle stesse e poi confrontarsi periodicamente per verificare i risultati. Tale scelta ha permesso, da un lato, di avere un esperto completamente dedicato al trattamento analitico dei dati garantendo quindi omogeneità e congruenza delle valutazioni, dall'altro di minimizzare gli errori sistematici e casuali attraverso la verifica indipendente degli altri esperti.

Nelle due fasi menzionate, la valutazione e la scelta dei filtri e delle strategie di interrogazione del database, invece, è stata guidata dal confronto e l'integrazione di tutte le osservazioni degli esperti, senza che ci fosse un esperto "guida" scelto a priori. Tale strategia ha permesso di verificare l'importanza dell'integrazione delle competenze e di assicurare la maggiore obiettività possibile nella risposta all'esercizio.

La soluzione delle fasi 2 e 3 è stata affrontata creando un ulteriore file Microsoft Excel suddiviso in due insiemi di quattro fogli di lavoro ciascuno, ogni insieme dedicato ad una singola fase dell'esercizio e ogni foglio di lavoro organizzato nella forma di matrice di dati:

1. Phase 2/3 inject data matrix;
2. Phase 2/3 intercepted source (IS) parameters matrix;
3. Phase 2/3 investigation matrix;
4. Phase 2/3 suspected sources.

Il Gruppo di Lavoro ENEA, in base allo scenario configurato, ha identificato alcuni parametri chiave per restringere il campo d'indagine. Per questo motivo è fondamentale poter avere un gruppo multidisciplinare.

In generale il modo di procedere può essere descritto, a livello metodologico, come segue. La NNFL può essere assimilata a una matrice NXM, in cui le M colonne sono costituite dai numerosi parametri (fisici, materiali, meccanici, chimici, dimensionali, ecc.) che contraddistinguono le sorgenti; queste ultime sono elencate nelle N righe della matrice; in questo modo ogni sorgente costituisce un punto nello spazio M-dimensionale dei parametri:

NNFL (matrice NxM)

Sorgenti	Parametri di Sorgente													P _M
	P ₁	P ₂	P ₃	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
Sorgente 1														
Sorgente 2														
Sorgente 3														
...														
...														
...														
...														
Sorgente N														

Figura 3: schema di principio della matrice NNFL.

In funzione dello scenario specifico è stato creato dal Gruppo di Lavoro ENEA un Vettore dei Parametri Utili (vettore di dimensione $K < M$) P_u ; tali parametri sono quelli ritenuti utili all'identificazione della sorgente. Il Vettore dei Parametri Utili è in definitiva un sottoinsieme del vettore dei parametri di sorgente P :

Vettore dei Parametri Utili (vettore di dimensione $K < M$)

$$P_u = [P_2, P_5, P_9, P_{10}, \dots, P_{M-2}] \quad (1)$$

L'applicazione di P_u alla NNFL porta alla c.d. Investigation Matrix, che altro non è che una riduzione per colonne della NNFL; in questo modo la Investigation Matrix risulta essere una matrice $N \times K$:

Investigation Matrix (matrice $N \times K$)

Sorgenti	Parametri di Ricerca					
	P ₂	P ₅	P ₉	P ₁₀	...	P _{M-2}
Sorgente 1						
Sorgente 2						
Sorgente 3						
...						
...						
...						
...						
Sorgente N						

Figura 4: schema di principio della Matrice di Investigazione.

Ad essa si sono poi applicati gli injects, in modo tale da evidenziare visivamente il risultato dell'applicazione applicando un codice cromatico (verde: match positivo su parametro giudicato "forte"; rosso: match negativo su parametro giudicato "forte"; bianco: impossibilità di giudizio):

Sorgenti	Parametri di Ricerca					
	P ₂	P ₅	P ₉	P ₁₀	...	P _{M-2}
Sorgente 1	verde	verde	verde	bianco	rosso	bianco
Sorgente 2	bianco	verde	verde	bianco	bianco	bianco
Sorgente 3	bianco	verde	verde	verde	bianco	rosso

Sorgente 4						
Sorgente 5						
Sorgente 6						
Sorgente 7						
...						
Sorgente N-1						
Sorgente N						

Figura 5: schema di principio della Matrice di Investigazione con applicazione del codice cromatico.

Matrice dei risultati (matrice JxK)

Con l'esclusione delle sorgenti con almeno un parametro rosso si è ottenuta una ulteriore riduzione della Investigation Matrix:

Sorgenti	Parametri di Ricerca					
	P ₂	P ₅	P ₉	P ₁₀	...	P _{M-2}
Sorgente 2						
Sorgente 6						
Sorgente 7						
Sorgente N-1						

Figura 6: schema di principio della Matrice dei Risultati

3.1 FASE 1: SVILUPPO DELLA NNFL

Il Gruppo di Lavoro ENEA ha acquisito le informazioni, pubblicate dagli autori dell'esercizio internazionale su un portale dedicato "Central Desktop", relative a 180 sorgenti radioattive per la costituzione (Fase 1) della "Libreria Forense Nucleare Nazionale" (NNFL) e per affrontare le successive fasi dell'esercizio. La NNFL è stata sviluppata creando un file Microsoft Excel contenente 5 fogli di lavoro:

1. General-info.

Informazioni di carattere generale (produzione e distribuzione) relative ad ogni sorgente radioattiva:

- Data di acquisizione delle informazioni relative ad ogni sorgente;
- Data di registrazione delle informazioni acquisite;
- Numero/codice progressivo ENEA (ENEA data record);
- N. file / n. registro di ciascuna sorgente, come forniti dagli organizzatori dell'esercizio;
- N. di serie di ciascuna sorgente, come fornito dagli organizzatori dell'esercizio;
- N. di modello di ciascuna sorgente, come fornito dagli organizzatori dell'esercizio;
- Custode/proprietario;
- Paese di origine;
- Produttore;
- Codici identificativi dell'eventuale lotto;
- Controllo credenziali;
- Tipo di sorgente (sigillata o non-sigillata);

- Utilizzo previsto;
- Laboratorio analisi.

A General informations										
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7		A8	A9	
Information acquisition date	Data record date	ENEA data record	(File#) Registry#	Series#	Model#	Custodian/Owner		Country of origin	Manufacturer	
						A7a	A7b		A9a	
						Name	Address		Name	
		180.NNFL-ENEA			MSSR90100				Mollican Sources	SC
		179.NNFL-ENEA			MSSR9050				Mollican Sources	SC
		178.NNFL-ENEA			MSSR9020				Mollican Sources	SC
		177.NNFL-ENEA			MSSR9010				Mollican Sources	SC
		176.NNFL-ENEA			MSSR905				Mollican Sources	SC
		175.NNFL-ENEA			MSSR902				Mollican Sources	SC
		174.NNFL-ENEA		MSSR	MSSR901				Mollican Sources	SC
		173.NNFL-ENEA			2008.5				Mollican Sources	SC
		172.NNFL-ENEA			2008.4				Mollican Sources	SC
		171.NNFL-ENEA			2008.3				Mollican Sources	SC
Overview Classification Informations General-Info Specific-Info Data record Decay schemes Analytical-info										

Figura 7: schermata parziale della NNFL, informazioni generali.

2. Specific-info.

Informazioni specifiche atte a caratterizzare univocamente ogni sorgente radioattiva. Si tratta, in altri termini, di caratteristiche fisiche, chimiche e radiologiche.

- ENEA data record;
- N. file/n. registro;
- N. modello;
- N. capsule;
- Geometria capsule;
- Dimensioni capsule;
- Composizione chimica unità di materiale-sorgente;
- Tipo unità di materiale-sorgente;
- Geometria unità di materiale-sorgente;
- Dimensioni unità di materiale-sorgente;
- Numero unità di materiale-sorgente;
- Numero e percentuale di elementi chimici costituenti l'unità di materiale-sorgente;
- Numero e percentuale di radioisotopi costituenti l'unità di materiale-sorgente;
- Composizione isotopica;
- Radionuclide principale;
- Tempo di dimezzamento;
- Attività e incertezza;
- Attività specifica;
- Energia e probabilità di emissione, per ogni modo di decadimento;

B4n	B5a	B5b	B5c	B5d	B5e		B5f	
Main Radionuclide	Half-life $T_{1/2}$ [y]	Activity [Ci]	Activity [GBq]	Reference date: time-zero	Activity uncertainty		Specific activity [Bq/g]	
					B5d1	B5d2		B5f1
					Combined standard uncertainty $u_c(y)$ (%)	Relative expanded uncertainty $U_c=U(y)/y = k u_c(y)/y$ [k value] [%]		$E_{\gamma 1}$ [keV] ($P_{\gamma 1}$ decay mode probability, %) m
Co-60	5,27	450	16650,00	24-mar-2007			4,18E+13	
Cs-137	30,20	2000	74000,00	12-ott-2003		0,7 (2,26)	3,20E+12	
Cs-137	30,20	1300	48100,00	2-nov-2003		0,7 (2,26)	3,20E+12	
Cs-137	30,20	300	11100,00	5-ott-2003		0,7 (2,26)	3,20E+12	
Cs-137	30,20	160	5920,00	1-nov-2003		0,7 (2,26)	3,20E+12	
Cs-137	30,20	80	2960,00	19-ott-2003		0,7 (2,26)	3,20E+12	
Cs-137	30,20	50	1850,00	14-ott-2013		0,7 (2,26)	3,20E+12	
Cs-137	30,20	0,60	22,20	16-feb-2008			3,20E+12	
Cs-137	30,20	0,40	14,80	16-feb-2008			3,20E+12	
Cs-137	30,20	0,20	7,40	16-feb-2008			3,20E+12	
Cs-137	30,20	0,10	3,70	16-feb-2008			3,20E+12	
Co-60	5,27	700,00	25900,00	9-mar-2000			4,18E+13	

Figura 8: schermata parziale della NNFL, informazioni specifiche.

3. Data record.

Schede riassuntive per tutte le sorgenti catalogate, riportanti le principali informazioni sia generali che specifiche;

4. Decay schemes.

Principali schemi di decadimento;

5. Analytical-info.

Informazioni analitiche varie:

- incertezze considerate e propagate;
- calcoli di attività;
- calcoli di decadimenti.

Le informazioni generali e le informazioni specifiche possono essere in vari modi composte per costituire la **FIRMA FORENSE** di ogni singola sorgente, intesa come insieme di dati atto a caratterizzare univocamente una determinata sorgente radioattiva in relazione allo specifico scenario di volta in volta configurato.

3.2 FASE 2: SCENARIO – INTERCETTAZIONE DI UNA SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA

Sul luogo di un incidente automobilistico, i primi soccorritori hanno rivelato la presenza di radiazioni provenienti da un autocarro privato. Specialisti in radiazioni ionizzanti sono stati incaricati di confermare, identificare e maneggiare il materiale radioattivo.

Phase 2 - Inject Data Matrix.

La prima matrice è stata creata per organizzare i dati iniziali ed è stata composta ponendo, in ordinate i 12 injects forniti e in ascisse i corrispondenti valori.


INJECT	DESCRIPTION	Radionuclide	Number of identified radionuclides	Dose-rate value [mSv/hr]	Standard Combined Uncertainty u_c [%]	Distance [cm]	Height H x Diameter D [mm x mm]	Volume type	Shielding container symbols
1	Identification of radioactive material	Co-117							
2	Number of identified radionuclides		1						
3	Images:								
4	On-site single dose-rate measurement through the shielding container			>10		30			
5	Laboratory single dose-rate measurement through the shielding container			6	30	30			
6	Laboratory bare source dose-rate measurements @ 30-cm			8.5		30			
7	Dimensions of shielding container (rad)			9.3		30		85 x 27 cylinder	
8	Printed radiation symbol								1
9	Inner capsule dimensions (rad)							6.3 ± 0.3 x 4.7 ± 0.3 cylinder	
10	Rough sketch of the source (outer capsule + bare source?)								

Figura 9: schermata parziale della matrice degli injects (Fase 2).

Al fine di eseguire i calcoli di attività, è stata ipotizzata una data precisa per l'intercettazione della sorgente, il 25 agosto 2015, in accordo con il periodo (agosto 2015) in cui i dati della Fase 2 sono stati immessi sul portale "Central Desktop".

Phase 2 - IS Parameters Matrix.

La seconda matrice è stata organizzata ponendo, in ordinate tutti i parametri utili relativi alla sorgente intercettata e in ascisse i corrispondenti valori.

N. Intercepted Source Parameters		Value	Result	Relative error
Radionuclide		Cs-137		
I Number of identified radioisotopes		1		
Half-life $t_{1/2}$ [y]		30,17		
Decay-constant λ [y^{-1}]		2,30E-02		
Mean DER <Hr> [mSv/hr] measured @ 30 cm		8,90	8,09 ± 0,90	10%
DERsd ¹⁾		0,90		
DERsd: 95% confidence level		1,80		
Gamma-ray deep-tissue dose-equivalent-rate constant ²⁾ Γ^1 [(mSv/hr)/MBq] @ 30		1,07E-03	1,07E-03 ± 1,07E-04	10%
Γ^1 sd ³⁾		1,07E-04		
ISet		25/08/2015		
V ISA [GBq] @ reference-time ⁴⁾		8,32E+00	8,32 ± 1,18	14%
ISA[GBq]sd ⁵⁾		1,18E+00		
$\Gamma^{(3)}$ [(mSv/hr)/MBq] @ 100 cm		1,02E-04		
$\Gamma^{(3)}$ [(mSv/hr)/MBq] @ 30 cm		1,13E-03		
ISA [GBq] @ reference-time ⁴⁾		7,88E+00		
ISA Δ [GBq] @ reference-time		0,44		
II Number of capsules		1		
Capsule volume type		cylinder		
IV Inner capsule dimensions (HxD)		6,3 ± 0,3 x 4,7 ± 0,3		
III Capsule material		AISI-316		

1: standard deviation-calculated, normal distribution supposed.

2: "Radionuclide and radiation protection data handbook 2002". Radiation Protection Dosimetry vol. 98 No. 1, 2002 - Nuclear Technology Publishing. Unshielded gamma-ray dose equivalent rate @ 30 cm from a point source.

3: supposed standard deviation.

4: propagated uncertainty.

5: "Specific gamma-ray dose constants for nuclides important for dosimetry and radiological assessment". Oak Ridge National Laboratories, 1982. Unshielded gamma-ray dose equivalent rate @ 100 cm from a point source.

Figura 10: schermata parziale della matrice dei parametri (Fase 2).

Il valore di attività della sorgente intercettata è stato calcolato in base al valor medio del rateo di dose a 30 cm misurato in laboratorio e utilizzando il seguente coefficiente di conversione per il radioisotopo identificato Cs-137 (approssimazione di sorgente puntiforme):

$$\Gamma^1 = 1,07 \times 10^{-03} \text{ [(mSv/h)/MBq]}, @ 30 \text{ cm} \quad (2)$$

E' stato ottenuto il seguente valore, al momento delle misurazioni in laboratorio:

$$ISA^2 = 8,32 \pm 1,18 \text{ GBq} \quad (3)$$

E' stato assunto che le misurazioni in laboratorio siano state eseguite lo stesso giorno dell'intercettazione della sorgente, il 25 agosto 2015.

Parametri significativi per lo scenario.

L'informazione del radioisotopo identificato Cs-137 (Inject 1) è stata assunta quale parametro di partenza, dopo aver valutato l'attendibilità del processo di ottenimento dell'informazione stessa e cioè dopo aver valutato le condizioni di misurazione e l'affidabilità del rivelatore portatile utilizzato, uno strumento Thermo Scientific identiFINDER, basato su un rivelatore a stato solido NaI(Tl).

¹ Costante Gamma Specifica: "Radionuclide and Radiation Protection Data Handbook 2002". Radiation Protection Dosimetry vol 98 No. 1, 2002 - Nuclear Technology Publishing.

² Intercepted Source Activity.

Poi, tra tutti i parametri elencati in ordinate, ne sono stati selezionati 5 ritenuti significativi per condurre l'investigazione (vettore P_u) e cioè per interrogare la NNFL:

- I. Numero di radioisotopi identificati: 1 (Inject 2);
- II. Numero di capsule: 1;
- III. Materiale delle capsule: acciaio AISI-316 (Inject 11);
- IV. Dimensioni della capsula (altezza x diametro):
 $6,3 \pm 0,3 \text{ mm} \times 4,7 \pm 0,3 \text{ mm}$ (Inject 9);
- V. Attività della sorgente intercettata al momento delle misurazioni in laboratorio:
 $8,32 \pm 1,18 \text{ GBq}$.

Phase 2 - Investigation Matrix.

Avendo già ristretto il campo d'indagine al radioisotopo identificato, in questo caso il Cs-137, è stata costruita una terza matrice ponendo, in ordinate, le **52** sorgenti di Cs-137 presenti in libreria e, in ascisse, i 5 parametri significativi precedentemente identificati. Utilizzando i parametri in modo sequenziale, è stato possibile ridurre il numero delle sorgenti a quelle aventi caratteristiche coerenti con i dati degli injects.

IS IDENTIFIED RADIOISOTOPE Cs-137		PARAMETER	I		II		III		IV		V
			Number of identified radioisotopes	NoIR match	Number of capsules	NoC match	Capsule material	CM match	Outer/inner capsule dimension HxD		
			REFERENCE VALUE	1		1		AISI-316			
(File#) Registry#	Model#	ENEA data record#							H[mm]	D[mm]	
(1.15)	4020.4	141.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-316	Y	10,00	8,00	
(1.15)	4020.3	140.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-316	Y	10,00	7,00	
(1.15)	4020.2	139.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-316	Y	10,00	4,00	
(1.15)	4020.1	138.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-316	Y	10,00	3,00	
(1.14)	2047.4	137.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-316	Y	6,50	4,70	
(1.14)	2047.3	136.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-316	Y	6,50	4,70	
(1.14)	2047.2	135.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-316	Y	6,50	4,70	
(1.14)	2047.1	134.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-316	Y	6,50	4,70	
(1.6)	NICS-6	108.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-304	N	2,85	48,30	
(1.6)	NICS-5	107.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-304	N	2,15	23,50	
(1.6)	NICS-4	106.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-304	N	1,60	20,20	
(1.6)	NICS-3	105.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-304	N	1,20	20,00	
(1.6)	NICS-2	104.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-304	N	1,20	12,00	
(1.6)	NICS-1	103.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-304	N	0,80	10,00	
(1.5) GS-0230-SRS-10	407-	102.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-?	-	6,50	4,70	
(1.5) GS-0230-SRS-10	407-	101.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-?	Y?	6,50	4,70	
(1.5) GS-0230-SRS-10	407-	100.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-?	-	6,50	4,70	
(1.5) GS-0230-SRS-10	407-	99.NNFL-ENEA	1	Y	1	Y	AISI-?	-	6,50	4,70	
(1.3) GS-0270-SRS-10	1630-4	91.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-?	-	1,40	10,00	
(1.3) GS-0270-SRS-10	1630-3	90.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-?	-	1,40	10,00	
(1.3) GS-0270-SRS-10	1630-2	89.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-?	-	1,30	9,00	
(1.3) GS-0270-SRS-10	1630-1	88.NNFL-ENEA	1	Y	2	N	AISI-?	-	1,20	8,00	
(1.2) GS-0100-SRS-02	2047.4	87.NNFL-ENEA	2	N	1	Y	AISI-316	Y	6,50	4,70	
Phase 2 Investigation matrix											
Phase 2 Suspected Sources		Phase 3 Eneida data matrix		Phase 3 IS parameters		Phase 3 CM parameters		Phase 3 HX parameters		Phase 3 HX parameters	

Figura 11: schermata parziale della matrice di investigazione (Fase 2).

I parametri-chiave sono di seguito elencati secondo il numero decrescente delle corrispondenze trovate.

I Parametro

Numero di radioisotopi identificati:1.

Risultato: 48.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **48** sorgenti di Cs-137, tra le 52 sorgenti selezionate in seguito all'identificazione del radioisotopo.

II Parametro

Numero di capsule: 1.

Risultato: 21.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **21** sorgenti di Cs-137, tra le 48 sorgenti risultanti dalla prima interrogazione.

IV Parametro

Dimensioni della capsula: $6,3 \pm 0,3 \times 4,7 \pm 0,3$ mm.

Risultato: 17.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **17** sorgenti di Cs-137, tra le 21 sorgenti risultanti dalla seconda interrogazione.

III Parametro

Materiale della capsula: acciaio 316.

Risultato: 12.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **12** sorgenti di Cs-137, tra le 17 sorgenti risultanti dalla terza interrogazione.

V Parametro

Calcolo del decadimento radioattivo per il successivo confronto con l'attività della sorgente intercettata, pari a $8,32 \pm 1,18$ GBq.

Il superamento del filtro-decadimento è subordinato alla verifica di due condizioni:

1. L'attività della sorgente catalogata, al momento della sua produzione, deve essere superiore all'attività della sorgente intercettata;
2. Il momento di produzione della sorgente catalogata dev'essere noto.

Tali condizioni devono essere simultaneamente soddisfatte per consentire il calcolo del decadimento di ciascuna sorgente selezionata in modo che l'attività risultante ($\pm$ incertezza associata) al momento dell'intercettazione, sia confrontabile con l'attività della sorgente intercettata ($\pm$ incertezza associata).

Il soddisfacimento della condizione 1 ha consentito di selezionare **4** sorgenti. L'informazione 2, tuttavia, è spesso ignota come nel caso di due delle 4 sorgenti selezionate, per le quali, il momento della produzione è stato calcolato "*a-posteriori*".

Nelle due tabelle seguenti si riportano le sorgenti selezionate con le corrispondenti attività (rilevate o calcolate) al momento t_0 della loro produzione.

ENEA data record	(File#) Registry#	Model	Momento di produzione	Activity (GBq)@ t_0
101.NNFL-ENEA	(1.5)GS-02030-SRS-10	407-	16 feb 2008	14,80
102.NNFL-ENEA	(1.5)GS-02030-SRS-10	407-	16 feb 2008	22,20
136.NNFL-ENEA	(1.14)	2047.3	<i>ignoto</i>	14,80
137.NNFL-ENEA	(1.14)	2047.4	<i>ignoto</i>	22,20

Tabella 1: sorgenti selezionate che soddisfano la condizione 1.

In altri termini, non è stato possibile escludere le sorgenti n. 136 e 137, con la condizione che esse siano state prodotte in un preciso momento, calcolato "*a-posteriori*", e cioè utilizzando l'equazione

del decadimento radioattivo a partire dalla condizione della coincidenza dei valori di attività, entro i relativi errori sperimentali (ipotizzati pari al 20%).

ENEA data record	(File#) Registry#	Model	Momento di produzione	Activity (GBq)@ t_0
101.NNFL-ENEA	(1.5)GS-02030-SRS-10	407-	16 feb 2008	14,80
102.NNFL-ENEA	(1.5)GS-02030-SRS-10	407-	16 feb 2008	22,20
136.NNFL-ENEA	(1.14)	2047.3	<i>Principio luglio 1990</i>	14,80
137.NNFL-ENEA	(1.14)	2047.4	<i>Principio dicembre 1972</i>	22,20

Tabella 2: sorgenti selezionate che soddisfano le condizioni 1 e 2.

Il calcolo del decadimento ha, quindi, fornito i valori di attività al momento t_r dell'intercettazione.

ENEA data record	(File#) Registry#	Model	Momento di produzione	Activity (GBq)@ t_0	Activity (GBq)@ t_r
101.NNFL-ENEA	(1.5)GS-02030-SRS-10	407-	16 feb 2008	14,80	12,44
102.NNFL-ENEA	(1.5)GS-02030-SRS-10	407-	16 feb 2008	22,20	18,66
136.NNFL-ENEA	(1.14)	2047.3	<i>Principio luglio 1990</i>	14,80	8,32
137.NNFL-ENEA	(1.14)	2047.4	<i>Principio dicembre 1972</i>	22,20	8,32

Tabella 3: sorgenti selezionate con il calcolo del decadimento.

Risultato: 4.

In conclusione, dopo l'analisi dei parametri chiave, Il campo d'indagine è stato ristretto a **4** sorgenti di Cs-137 tra le 12 sorgenti selezionate con il IV parametro. In altri termini non è stato possibile escludere le sorgenti di cui alla tabella 3.

Per realizzare, quindi, un ulteriore restringimento del campo d'indagine, è stato necessario procedere con il confronto dei valori di attività considerando le incertezze associate (propagate o ipotizzate):

- Attività della sorgente intercettata: incertezza propagata;
- Attività delle 4 sorgenti selezionate con il V parametro: incertezza ipotizzata ($\pm 20\%$).

Solo per alcune delle sorgenti catalogate, è stata riportata l'attività con l'incertezza associata; per tutte le altre, è stato necessario ipotizzarla.

Criterio di confronto dei valori di attività.

Il criterio scelto è quello della "SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA" per la valutazione della compatibilità fra due misure. Il criterio consente di decidere se la differenza tra due misure sia significativa (misure incompatibili) o sia il risultato di una mera fluttuazione statistica attorno al valore nullo (misure compatibili ossia considerate uguali nei limiti dei rispettivi errori sperimentali). In altri termini, si tratta di un criterio decisionale che consente di decidere se accettare o rifiutare "l'ipotesi nulla" della coincidenza dei due valori considerati. Si è ipotizzato, per semplicità, che ogni misura considerata sia governata da una densità di probabilità gaussiana e si è valutato il grado di sovrapposizione tra le due curve considerando la distanza tra i parametri di localizzazione e confrontando i valori dei parametri di dispersione. La compatibilità (o incompatibilità) è stata quantificata calcolando gli intervalli di

confidenza (vedi Allegato A). Chiaramente non è stato possibile applicare il criterio alle sorgenti n. 136 e 137 per le quali il momento di produzione è stato calcolato “a-posteriori” e quindi i valori medi dell’attività decaduta al momento dell’intercettazione coincidono esattamente con il valore di attività della sorgente intercettata. Il criterio, dunque, applicato alle sorgenti n. 101 e 102, ha consentito di escludere la sorgente n. 102, oppure equivalentemente, di non-escludere la sorgente n. 101.

Conclusione della Fase 2.

Non è stato possibile escludere le sorgenti elencate nella tabella 4.

ENEA data record	(File#) Registry#	Model	Momento di produzione	Activity (GBq) _{t₀}	Activity (GBq) _{t_r}
101.NNFL-ENEA	(1.5)GS-02030-SRS-10	407-	16 feb 2008	14,80	12,44
136.NNFL-ENEA	(1.14)	2047.3	Principio luglio 1990	14,80	8,32
137.NNFL-ENEA	(1.14)	2047.4	Principio dicembre 1972	22,20	8,32

Tabella 4: le tre sorgenti finali selezionate in seguito all’applicazione dei parametri significativi identificati.

3.3 FASE 3: SCENARIO – DETONAZIONE DI UNA BOMBA SPORCA (RDD).

Alle ore 10.00 circa di un qualsiasi giorno in Agosto 2015, un ordigno è detonato nella piazza centrale di una grande città; i dosimetri dei primi soccorritori si sono attivati a circa 50 m dall’epicentro dell’esplosione rivelando l’avvenuta detonazione di una bomba sporca; è stato quindi richiesto l’intervento di specialisti in radiazioni ionizzanti.

Phase 3 - Inject Data Matrix.

La prima matrice è stata creata per organizzare i dati iniziali ed è stata composta ponendo, in ordinate i 14 injects forniti e in ascisse i corrispondenti valori.

INJECT	DESCRIPTION	DATA										
		Radionuclide	Number of identified radioisotopes	Dose-rate value [mSv/h]	α_{90} [mSv/h]	Distance [cm]	Pieces #	Length [mm]	α_1 [mm]	D diameter [mm]	α_0 [mm]	T th [
1	Identification of radioactive material	Co-60										
2	Number of identified radioisotopes		1									
3	On-site dose-rate measurements @ 15m from ground-zero			6.3 5.4 7.1		1500 1500 1500						
4	Single small radioactive pellet collected						1					
5	Pieces of capsule material collected						-					
6	Single pellet laboratory dose-rate measurements @ 30cm			160 180 125 160		30 30 30 30						
7	Pellet dimensions							1	0.01	1	0.01	
8	Pellet material											
9	Hi-Ge analysis confirmation	Co-60	1									
10	Number of capsules identified											
11	Capsules A features (outer capsule?)							50	3	30	3	
12	Capsules B features (inner capsule?)							35	3	10	3	
13	Capsule marks											
14-15	Number of retrieved pellets											
*	Detonation date											
**	RDD detonation reference-date											
Issue	Determine whether the RDD source has been included in the NNFL											

Figura 12: schermata parziale della matrice degli injects (Fase 3).

Al fine di eseguire i calcoli di attività, è stata ipotizzata una data precisa per la detonazione dell'ordigno, il 10 agosto 2015 (ore 10.00 circa), in accordo con il periodo (Agosto 2015) descritto nello scenario.

Phase 3 - RDD Parameters Matrix.

La seconda matrice è stata organizzata ponendo in ordinate tutti i parametri utili relativi all'ordigno detonato e in ascisse i corrispondenti valori.

Inject #	RDD Parameters	Value	Result	Relative error	Parameter #
1	Radionuclide		Co-60		
2	Number of identified radioisotopes		1		I
	Half-life $t_{1/2}$ [s]		5,27		
	Decay-constant λ [y^{-1}]		1,31E-01		
	RDD Source reference-time (RDDSrt)		10 August 2015		
	Radioactive material unit type		pellet		II
	Infinite plane source measurements (distribution of circa 100 pellets)				
3	Mean DER <Hr> [mSv/h] measured @ 1500 cm (ground zero)	6,27E+00	6,27 ± 0,85	14%	
	DER _{sd} ⁽³⁾	8,50E-01			
	Deep-tissue gamma DER ⁽³⁾ I' [mSv/h]/[MBq] @ 30 cm (infinite plane source)	9,60E-03	9,60E-03±9,60E-04	10%	
	Deep-tissue gamma DER _{sd} ⁽³⁾	9,60E-04			
	RDDSA [GBq] @ reference-time ⁽⁴⁾	6,53E-01	6,53E-01±1,10E-01	16,86%	
	RDDSA[GBq] _{sd} ⁽⁴⁾	1,10E-01			
	Point source measurements (single pellet)				
6	Mean DER <Hr> [mSv/h] measured @ 30 cm (laboratory)	1,56E+02	1,56E+02±2,29E+01	15%	
	DER _{sd} ⁽³⁾	2,29E+01			
	Deep-tissue gamma DER ⁽³⁾ I' [mSv/h]/[MBq] @ 30 cm (point source)	3,86E-03	3,86E-03±1,07E-04	10%	
	Deep-tissue gamma DER _{sd} ⁽³⁾	3,86E-04			
	RDDSA [GBq] @ reference-time ⁽⁴⁾	4,05E+01	4,05E+01±7,18E+00	17,73%	XIV
	RDDSA[GBq] _{sd} ⁽⁴⁾	7,18E+00			
7	Pellet dimensions		1,00±0,01x1,00±0,01		IV
7	Pellet geometry		cylinder		III
8	Pellet material		Ni		V
10	Number of capsules		2		VI
11	Largest capsule dimensions		50,00±3,00 x 30,00±3,00		IX
11	Largest capsule material		SS		VIII
*	Largest capsule geometry		cylinder		VII
12	Smaller capsule dimensions		35,00±3,00 x 10,00±3,00		XII

Figura 13: schermata parziale della matrice dei parametri (Fase 3).

Il valore di attività della sorgente identificata è stato calcolato in due configurazioni:

- A. Singola pellet (approssimazione di sorgente puntiforme); calcolo eseguito in base al valor medio del rateo di dose misurato a 30 cm in laboratorio, utilizzando il seguente coefficiente di conversione per il radioisotopo identificato Co-60:

$$I^3 = 3,86 \times 10^{-03} [(mSv/h)/(MBq)], @30 \text{ cm} \quad (4)$$

E' stato ottenuto il seguente valore, al momento delle misurazioni in laboratorio:

$$RDDSA^4 = 4,05 \times 10^{01} \pm 7,18 \times 10^{00} \text{ GBq} \quad (5)$$

³ Costante Gamma Specifica: "Radionuclide and Radiation Protection Data Handbook 2002". Radiation Protection Dosimetry vol 98 No. 1, 2002 - Nuclear Technology Publishing.

⁴ Radiological Dispersal Device Source Activity.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 21	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

E' stato assunto che le misurazioni in laboratorio siano state eseguite lo stesso giorno della detonazione dell'ordigno, il 10 agosto 2015.

- B. Distribuzione di circa 100 pellets (approssimazione di sorgente piana infinita); calcolo eseguito in base al valor medio del rateo di dose misurato a 15 m sul luogo dell'esplosione, utilizzando il medesimo coefficiente di conversione per il radioisotopo identificato Co-60; è stato ottenuto il seguente valore:

$$RDDSA = 6,53 \times 10^{01} \pm 1,10 \times 10^{01} \text{ GBq}$$

Parametri significativi per lo scenario.

L'informazione del radioisotopo identificato Co-60 (Inject 1) è stata assunta quale parametro di partenza, dopo aver valutato l'attendibilità del processo di ottenimento dell'informazione stessa e cioè dopo aver valutato le condizioni di misurazione e l'affidabilità del rivelatore portatile utilizzato, uno strumento Thermo Scientific identiFINDER, basato su un rivelatore a stato solido NaI(Tl).

Poi, tra tutti i parametri elencati in ordinate, ne sono stati selezionati 14 ritenuti significativi per condurre l'investigazione (vettore P_u) e cioè per interrogare la NNFL:

- I. Numero di radioisotopi identificati: 1 (Inject 2);
- II. Tipo di unità costituente il materiale radioattivo: pellet;
- III. Geometria della pellet: cilindro (Inject 7);
- IV. Dimensioni della pellet (altezza x diametro):
1,00 ± 0,01 mm x 1,00 ± 0,01 mm (Inject 7);
- V. Materiale della pellet: Nickel (Inject 8);
- VI. Numero di capsule: 2 (Inject 10);
- VII. Geometria capsula maggiore: cilindro;
- VIII. Materiale capsula maggiore: acciaio (grado non specificato);
- IX. Dimensioni capsula maggiore (altezza x diametro):
50,00 ± 3,00 mm x 30,00 ± 3,00 mm (Inject 11);
- X. Geometria capsula minore: cilindro;
- XI. Materiale capsula minore: acciaio (grado non specificato) (Inject 12);
- XII. Dimensioni capsula minore (altezza x diametro):
50,00 ± 3,00 mm x 30,00 ± 3,00 mm (Inject 12);
- XIII. Numero di pellets che ci si aspetta di recuperare: >65 (Inject 15);
- XIV. RDDSA: $4,05 \times 10^{01} \pm 7,18 \times 10^{00}$ GBq.

Phase 3 - Investigation Matrix.

Avendo già ristretto il campo d'indagine al radioisotopo identificato, in questo caso il Co-60, è stata creata una terza matrice ponendo, in ordinate, le **69** sorgenti di Co-60 presenti in libreria e, in ascisse, i 14 parametri significativi precedentemente identificati. Utilizzando i parametri in modo sequenziale, è stato possibile ridurre il numero delle sorgenti a quelle aventi caratteristiche coerenti con i dati degli injects.

RDDS IDENTIFIED RADIOISOTOPE			I		II		III		di
Co-60			PARAMETER	Number of identified radioisotopes	NetR match	Radioactive material unit type	RMUT match	Pellet geometry	
REFERENCE VALUE					1		pellet	cylinder	
Source#	ENEA data record#	(File#) Registry#	Model#						
69	168.NNFL-ENEA	(1.16)	2007.5*	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
68	167.NNFL-ENEA	(1.16)	2007.5	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
67	166.NNFL-ENEA	(1.16)	2007.4*	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
66	165.NNFL-ENEA	(1.16)	2007.4*	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
65	164.NNFL-ENEA	(1.16)	2007.3*	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
64	163.NNFL-ENEA	(1.16)	2007.3*	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
63	162.NNFL-ENEA	(1.16)	2007.2*	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
62	161.NNFL-ENEA	(1.16)	2007.2*	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
61	160.NNFL-ENEA	(1.16)	2007.1	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
60	131.NNFL-ENEA	(1.11) GS-0270-SRS-02	MT40.3	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
59	130.NNFL-ENEA	(1.11) GS-0270-SRS-02	MT40.2	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
58	129.NNFL-ENEA	(1.11) GS-0270-SRS-02	MT40.1	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
57	128.NNFL-ENEA	(1.10) GS-0270-SRS-05	MT50C	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
56	127.NNFL-ENEA	(1.10) GS-0270-SRS-05	MT50B	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
55	126.NNFL-ENEA	(1.10) GS-0270-SRS-05	MT50A	1	Y	pellet	Y	cylinder	1
54	125.NNFL-ENEA	(1.9) GS-0100-SRS-05	A780C	1	Y	pellet	Y	cylinder	1

Figura 14: schermata parziale della matrice di investigazione (Fase 3).

I parametri-chiave sono di seguito elencati secondo il numero decrescente delle corrispondenze trovate.

I Parametro.

Numero di radioisotopi identificati.

Risultato: 69.

Il campo d'indagine è stato confermato esteso a **69** sorgenti di Co-60, tra le 69 sorgenti selezionate in seguito all'identificazione del radioisotopo e caratterizzate dalla presenza di un unico radioisotopo.

III Parametro.

Geometria della pellet.

Risultato: 69.

Il campo d'indagine è stato confermato esteso a **69** sorgenti di Co-60, tra le 69 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

VI Parametro.

Numero di capsule.

Risultato: 69.

Il campo d'indagine è stato confermato esteso a **69** sorgenti di Co-60, tra le 69 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

VIII Parametro.

Materiale capsula maggiore.

Risultato: 69.

Il campo d'indagine è stato confermato esteso a **69** sorgenti di Co-60, tra le 69 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFIS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 23	di 46
--	---	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

X Parametro.

Geometria capsula minore.

Risultato: 69.

Il campo d'indagine è stato confermato esteso a **69** sorgenti di Co-60, tra le 69 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

XI Parametro.

Materiale capsula minore.

Risultato: 69.

Il campo d'indagine è stato confermato esteso a **69** sorgenti di Co-60, tra le 69 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

VII Parametro.

Geometria capsula maggiore.

Risultato: 64.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **64** sorgenti di Co-60, tra le 69 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

II Parametro.

Tipo di unità del materiale radioattivo.

Risultato: 55.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **55** sorgenti di Co-60, tra le 64 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

V Parametro.

Materiale della pellet.

Risultato: 39.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **39** sorgenti di Co-60, tra le 55 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

IV Parametro.

Dimensioni della pellet.

Risultato: 25.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **25** sorgenti di Co-60, tra le 39 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

XIII Parametro.

Numero di pellets che ci si aspetta di recuperare.

Risultato: 21.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **21(?)** sorgenti di Co-60, tra le 25 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

IX Parametro.

Dimensioni capsula maggiore.

Risultato: 12.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **12** sorgenti di Co-60, tra le 21 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

XII Parametro.

Dimensioni capsula minore.

Risultato: 12.

Il campo d'indagine è stato confermato esteso a **12** sorgenti di Co-60, tra le 12 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

XIV Parametro.

Calcolo del decadimento radioattivo per il successivo confronto con l'attività della sorgente identificata sul luogo dell'esplosione, pari a $4,05 \times 10^{01} \pm 7,18 \times 10^{00}$ GBq, il 10 agosto 2015.

Il superamento del filtro-decadimento è subordinato alla verifica di due condizioni:

1. L'attività della sorgente catalogata, al momento della sua produzione, deve essere superiore all'attività della sorgente intercettata;
2. Il momento di produzione della sorgente catalogata dev'essere noto.

Tali condizioni devono essere simultaneamente soddisfatte per consentire il calcolo del decadimento di ciascuna sorgente selezionata in modo che l'attività risultante ($\pm$ incertezza associata), sia confrontabile con l'attività della sorgente identificata ($\pm$ incertezza associata), al momento delle misurazioni.

Il soddisfacimento della condizione 1 ha consentito la selezione di **5** sorgenti tra le 12 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

Ancora una volta, l'informazione 2 è risultata ignota per tali sorgenti e pertanto si è proceduto considerando, quale possibile periodo per la produzione di tali sorgenti, un intervallo temporale di 25 anni, compreso tra la data di pubblicazione del catalogo Nightingale Industries (2000) e la data di fondazione dell'azienda (1975). Quindi, per ciascuna delle 5 sorgenti, è stato calcolato un intervallo temporale di produzione compatibile con l'attività della sorgente identificata sul luogo dell'esplosione.

Risultato: 5.

Il campo d'indagine è stato ristretto a **5** sorgenti di Co-60, tra le 12 sorgenti risultanti dalla precedente interrogazione della NNFL.

Conclusione della Fase 3.

Tra le 69 sorgenti di Co-60 presenti nella NNFL, sono state identificate 5 sorgenti con caratteristiche compatibili con lo scenario ipotizzato, e riportate nella tabella 5.

Co-60					
Manufacturer (catalogue)	(File #) Registry #	Model #	Estimated Manufacturing Time Interval [y]		
			min	max	Δ
Nightingale Industries	(1.1)	NICO550	December 1984 / January 1985	August 1987	2,5
Nightingale Industries	(1.1)	NICO565	December 1982 / January 1983	August 1985	2,5
Nightingale Industries	(1.1)	NICO5100	December 1979 / January 1980	December 1981 / January 1982	2,0
Nightingale Industries	(1.1)	NICO5130	December 1977 / January 1978	December 1979 / January 1980	2,0
Nightingale Industries	(1.1)	NICO5200	August 1975	December 1976 / January 1977	1,5

Tabella 5: le 5 sorgenti finali selezionate in seguito all'applicazione dei parametri significativi identificati.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 25	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

4 “MODUS OPERANDI” DEGLI AUTORI DELL’ESERCIZIO

Si riporta di seguito la descrizione della soluzione proposta dagli stessi autori dell’esercizio.

4.1 FASE 1: SVILUPPO DELLA NNFL

Gli autori hanno sviluppato una libreria elettronica dedicata alle sorgenti radioattive sigillate, utilizzando informazioni provenienti da diverse fonti, cataloghi, laboratori analisi, etc. I dati raccolti sono stati presentati in differenti tipi di documenti:

- Cataloghi aziendali;
- Siti internet di aziende;
- Laboratori analisi per sorgenti sigillate;
- Normative in materia di licenze per sorgenti sigillate;
- Normative in materia di licenze per il trasporto di sorgenti sigillate.

La libreria è stata sviluppata creando un file Microsoft Excel contenente diversi fogli di lavoro e in particolare (per la conoscenza “a-priori” dell’esercizio stesso), sono stati creati fogli di lavoro dedicati espressamente alle sorgenti di Cs-137 e alle sorgenti di Co-60. La libreria è stata popolata con 166 sorgenti sigillate di cui:

- 40 sorgenti di Cs-137;
- 67 sorgenti di Co-60;
- 59 altre sorgenti sigillate.

4.2 FASE 2: SCENARIO – INTERCETTAZIONE DI UNA SORGENTE RADIOATTIVA SIGILLATA

Sul luogo di un incidente automobilistico, i primi soccorritori hanno rivelato la presenza di radiazioni provenienti da un autocarro privato. Specialisti in radiazioni ionizzanti sono stati incaricati di confermare, identificare e maneggiare il materiale radioattivo.

Si riportano di seguito discussioni e risultati relativi a singoli Injects o a gruppi di Injects, secondo la soluzione proposta dagli autori.

Inject 1:

identificato radioisotopo Cs-137, per mezzo di un rivelatore NaI “Thermo Scientific identiFINDER”;

Inject 2:

nessun altro radioisotopo è stato identificato sul luogo dell’incidente;

Discussione e Risultati.

Secondo gli autori dell’esercizio, non essendo possibile escludere la presenza di altri radioisotopi con attività inferiore a quella del Cs-137 è sorta la necessità di più approfondite analisi in un laboratorio specializzato. L’identificazione del Cs-137 ha consentito immediatamente di restringere il campo a 40 sorgenti e 3 possibili produttori.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 26	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Iniect 3:

il materiale radioattivo intercettato è sembrato essere rinchiuse in un contenitore giallo con simbolo di pericolo-radiazioni;

Iniect 4:

una singola misurazione di rateo di dose, eseguita sul luogo dell'incidente a circa 50 cm dalla capsula, ha riportato un valore superiore a 10 mSv/h;

Iniect 5:

una singola misurazione, eseguita in laboratorio a 30 cm dal contenitore e per mezzo di un rivelatore tipo GM, ha fornito un rateo di dose pari a 6 mSv/h $\pm$ 10%;

Iniect 6:

tre misurazioni della sorgente nuda, eseguite in laboratorio a 30 cm e per mezzo di un rivelatore tipo GM, hanno fornito i seguenti ratei di dose:

- a. 8,9 mSv/h;
- b. 8 mSv/h;
- c. 9,8 mSv/h.

Discussione e Risultati.

Secondo gli autori dell'esercizio, sebbene il rateo di dose consenta un'immediata stima dell'attività del radioisotopo identificato, risulta, tuttavia, un'elevata incertezza dovuta alla scarsa accuratezza della misurazione effettuata e all'attenuazione del campo di radiazioni causata dallo stesso contenitore. Tutto ciò ha confermato la necessità di eseguire misurazioni più accurate in laboratorio. Le tre misurazioni del rateo di dose eseguite in laboratorio hanno consentito una più accurata stima dell'attività del radioisotopo identificato. A tale scopo è stato utilizzato il seguente coefficiente di conversione [LA-UR-00-2584, James T. Voss, June 2000 (Feb 2001 update)]:

"1 Ci of Cs-137 has an unshielded dose rate of 0.018 Sv/hr at 30 cm."

Sono stati così ottenuti i valori di attività corrispondenti:

- a. 0,20 Ci;
- b. 0,18 Ci;
- c. 0,22 Ci.

Con una media pari a $0,20 \pm 0,02$ Ci.

E' stato, dunque, possibile calcolare l'attività media della sorgente intercettata e poiché la sua età è ignota, considerando il tempo di dimezzamento del Cs-137 ($t=30,2y$), è improbabile che le sorgenti catalogate abbiano subito più di un dimezzamento; di conseguenza è stato possibile interrogare la NNFL restringendo il campo a quelle sorgenti la cui attività sia compresa tra 0,2 Ci e 0,5 Ci, selezionando così 9 sorgenti realizzate da 3 produttori.

Model #	Company	Isotope	Activity (Ci)
407	Adder Inc.	Cs-137	0.2, 0.4
2047.2	Krait & Assoc.	Cs-137	0.2
2047.3	Krait & Assoc.	Cs-137	0.4
NICS2250	Nightingale Ind.	Cs-137	0.25
NICS303	Nightingale Ind.	Cs-137	0.3
NICS304	Nightingale Ind.	Cs-137	0.3
NICS402	Nightingale Ind.	Cs-137	0.2
NICS404	Nightingale Ind.	Cs-137	0.4
NICS404A	Nightingale Ind.	Cs-137	0.4

Tabella 6: le nove sorgenti selezionate in base all'intervallo di attività.

Inject 7:

dimensioni del contenitore.

Lunghezza: 65 mm.

Diametro: 23 mm.

Spessore: 4 mm.

Massa totale: 170 g.

Inject 8:

non-presenza di altri simboli sul contenitore, oltre a quello già riscontrato.

Inject 9: dimensioni della capsula-sorgente.

Lunghezza: 6,3 mm $\pm$ 0,3 mm.

Diametro: 4,7 mm $\pm$ 0,3 mm.

Inject 10:

schema disegnato a mano libera della capsula-sorgente.

Discussione e Risultati.

Secondo gli autori dell'esercizio, le informazioni degli injects 7 e 8 potrebbero essere utilizzate per correggere il valore del rateo di dose di cui all'inject 4 e per restringere il campo di indagine, ma non è stato necessario alla luce degli inject successivi. Le dimensioni sono state utilizzate, assieme al valore di attività, per interrogare la NNFL e restringere il campo d'indagine a 6 possibili sorgenti e 3 produttori.

Company	Model #		Isotope	Activity (Ci)	Outer capsule Diameter (mm)	Outer Capsule Length (mm)
Adder Inc.	407		Cs-137	0.2, 0.4	4.7	6.5
Krait & Assoc.	2047.2		Cs-137	0.2	4.7	6.5
Krait & Assoc.	2047.3		Cs-137	0.4	4.7	6.5
Nightingale Ind.	NICS402		Cs-137	0.2	4.7	6.5
Nightingale Ind.	NICS404		Cs-137	0.4	4.7	6.5

Tabella 7: sorgenti selezionate in base agli inject n. 9 e n. 10.

Inject 11:

il materiale della capsula-sorgente è stato identificato quale acciaio 316 (per mezzo di un analizzatore XRF).

Inject 12:

non-presenza di simboli sulla capsula-sorgente.

Discussione e Risultati.

Il materiale della capsula-sorgente è stato utilizzato dagli autori dell'esercizio per interrogare la NNFL e restringere il campo d'indagine a 3 possibili sorgenti e 2 produttori. Non è stata esclusa la sorgente modello 407, il cui materiale è acciaio non specificato.

Company	Model #	Isotope	Activity (Ci)	Outer capsule Diameter (mm)	Outer Capsule Length (mm)	Outer Capsule Material Of Construction
Adder Inc.	407	Cs-137	0.2, 0.4	4.7	6.5	SS
Krait & Assoc.	2047.2	Cs-137	0.2	4.7	6.5	316
Krait & Assoc.	2047.3	Cs-137	0.4	4.7	6.5	316

Tabella 8: sorgenti selezionate in base al materiale della capsula.

Conclusione Fase2

In base ai seguenti elementi:

- ☐ Valori del rateo di dose misurati in laboratorio;
- ☐ Dimensioni della capsula esterna;
- ☐ Materiale di costruzione della capsula.

La NNFL è stata interrogata restringendo il campo d'indagine a 3 sorgenti e 2 produttori (vedi tabella n. 8)

Al fine di ulteriormente restringere il campo d'indagine, sarebbero necessarie azioni aggiuntive in laboratorio specializzato:

- Smontaggio e analisi della sorgente per la determinazione della forma chimica: entrambi i modelli selezionati (407 e 2047.) potrebbero essere realizzati utilizzando cloruro di cesio (CsCl) o solfato di cesio (Cs_2SO_4);
- Analisi del grado di acciaio utilizzato per la costruzione della sorgente modello 407;
- Datazione del materiale radioattivo: una sorgente potrebbe essere stata realizzata recentemente e in tal caso il valore di 0,2 Ci sarebbe accettabile; oppure potrebbe essere più antica e in tal caso il valore 0,4 Ci sarebbe più probabile.

4.3 FASE 3: SCENARIO – DETONAZIONE DI UNA BOMBA SPORCA (RDD)

Alle ore 10.00 circa di un qualsiasi giorno in Agosto 2015, un ordigno è detonato nella piazza centrale di una grande città; i dosimetri dei primi soccorritori si sono attivati a circa 50 m dall'epicentro dell'esplosione rivelando l'avvenuta detonazione di una bomba sporca; è stato quindi richiesto l'intervento di specialisti in radiazioni ionizzanti.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 29	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Si riportano di seguito discussioni e risultati relativi a singoli Injects o a gruppi di Injects, secondo la soluzione proposta dagli autori.

Inject 1:

identificato radioisotopo Co-60, per mezzo di un rivelatore Thermo Scientific identiFINDER.

Inject 2:

nessun altro isotopo identificato, oltre al Co-60.

Discussione e risultati.

L'utilizzo di un rivelatore portatile NaI non consente di escludere altri radioisotopi con concentrazione inferiore a quella del Co-60. Tuttavia, l'identificazione in-situ del Co-60 ha consentito agli autori il restringimento del campo d'indagine a 67 possibili sorgenti nella NNFL.

Inject 3:

misurato rateo di dose a 15 m dall'epicentro, in tre direzioni.

- a. 6,3 mSv/h
- b. 5,4 mSv/h
- c. 7,1 mSv/h

Discussione e risultati.

Le tre misurazioni eseguite potrebbero implicare elevato errore considerando l'eventuale dispersione del materiale radioattivo su ampia area. Per calcolare comunque i corrispondenti valori di attività è stato utilizzato il coefficiente di conversione per il Co-60 [LA-UR-00-2584, James T. Voss, June 2000 (Feb 2001 update)]:

"1 Ci of Co-60 has an unshielded dose rate of 15.19 R/hr (0.15 Sv/hr) at 30 cm."

- a. 104 Ci
- b. 88 Ci
- c. 116 Ci

Con una media pari a 103 ± 13 Ci.

Considerando le seguenti informazioni:

- Il tempo di dimezzamento del Co-60 (5,27 y);
- Elevata incertezza generata dalle misurazioni in-situ;
- Elevata incertezza dovuta all'età ignota della sorgente identificata.

La NNFL è stata interrogata considerando le sorgenti d'incertezza e quindi sviluppando un intervallo per l'attività complessiva in-situ, tra 80 Ci e il valor medio calcolato 103 Ci.

Il campo d'indagine è stato così ristretto a 51 possibili sorgenti.

Inject 4:

una singola pellet di materiale radioattivo è stata raccolta e trasportata in laboratorio.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 30	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Iniect 5:

diversi pezzi della capsula-contenitore sono stati raccolti per ulteriori indagini.

Iniect 6:

4 misurazioni del rateo di dose a 30 cm, sono state eseguite in laboratorio.

- a. 160 mSv/h
- b. 180 mSv/h
- c. 125 mSv/h
- d. 160 mSv/h

Iniect 7:

sono state misurate le dimensioni della pellet raccolta.

Diametro: 1 mm $\pm$ 0,005 mm

Lunghezza: 1 mm $\pm$ 0,005 mm

Sezione: circolare

Iniect 8: Il materiale di costruzione della pellet è Ni (analizzatore XRF).

Iniect 9:

L'analisi con HPGe ha confermato la presenza del Co-60 come unico radioisotopo.

Discussione e risultati.

Sono state calcolate le attività corrispondenti ai ratei di dose misurati in laboratorio.

- a. 1,04 Ci.
- b. 1,19 Ci.
- c. 0,83 Ci.
- d. 1,07 Ci.

Con una media pari a 1,03 Ci.

Un'attenta interrogazione della NNFL ha mostrato che le pellet di cobalto sono tipicamente rivestite di nickel e ciò trova conferma nella risposta dell'analizzatore XRF (identificazione di Ni e non Co). Inoltre, la tipica attività di una singola pellet, al momento della produzione, risulta pari a 2 Ci. E ciò avrebbe indicato che sia trascorso 1 tempo di dimezzamento del Co-60. Quest'ultima informazione ha consentito la correzione della stima dell'attività totale misurata in-situ, da 103 Ci a 205 ± 28 Ci. In altri termini, l'intervallo per l'attività complessiva in-situ inizialmente ipotizzato è stato così corretto:

$$177 \text{ Ci} < A < 233 \text{ Ci}$$

La successiva interrogazione della NNFL ha consentito di restringere il campo d'indagine a 16 possibili sorgenti e 3 produttori.

<i>Company</i>	<i>Model #</i>	<i>Isotope</i>	<i>Activity (Ci)</i>
Adder Inc	MT40.1	Co-60	200
Adder Inc	MT40.2	Co-60	200
Adder Inc	MT40.3	Co-60	200
Adder Inc	MT50A	Co-60	180
Adder Inc	MT50B	Co-60	200
Adder Inc.	MT50C	Co-60	210
Krait & Assoc	A780A	Co-60	200
Krait & Assoc	A780A	Co-60	210
Krait & Assoc	A880D	Co-60	180
Krait & Assoc	A880E	Co-60	200
Krait & Assoc	A880F	Co-60	210
Krait & Assoc	A880G	Co-60	220
Nightingale Ind.	NICO340	Co-60	200
Nightingale Ind.	NICO440	Co-60	200
Nightingale Ind.	NICO5200	Co-60	200
Nightingale Ind.	NICO7220	Co-60	220

Tabella 9: sorgenti slezionate in base all'intervallo di attività.

Inject 10:

dall'esame dei detriti raccolti sul luogo dell'esplosione risulterebbe la presenza di due capsule A e B.

Inject 11:

dimensioni della capsula A.

Larghezza: 30 mm $\pm$ 3 mm.

Lunghezza: 50 mm $\pm$ 3 mm.

Spessore: 1,25 mm $\pm$ 0,15 mm.

Materiale di costruzione: acciaio (grado non specificato).

Discussione e risultati.

Identificate due capsule, ma resta il dubbio se esse siano associate (una interna e una esterna) o separate.

Le successive interrogazioni della NNFL sono state condotte ipotizzando singolo incapsulamento.

Le dimensioni della capsula A hanno consentito di derivare i seguenti possibili intervalli:

Larghezza: 27 mm - 33 mm.

Lunghezza: 47 mm - 53 mm.

Spessore: 1,10 mm - 1,40 mm.

E' seguita quindi interrogazione della NNFL per verificare la corrispondenza di singolo incapsulamento con i dati dell'Inject 11. Nessuna corrispondenza trovata.

L'interrogazione è stata ripetuta per un doppio incapsulamento ed è stato possibile restringere il campo d'indagine a 5 possibili sorgenti e due produttori.

Company	Model #	Isotope	Activity (Ci)	# of Capsules	Single Pellet Dose Rate (Ci)	Outer Capsule Diameter (mm)	Capsule Length (mm)	Capsule Material of Construction
Krait & Assoc.	A880D	Co-60	180	2	2	28.5	50.4	SS
Krait & Assoc.	A880E	Co-60	200	2	2	28.5	50.4	SS
Krait & Assoc.	A880F	Co-60	210	2	2	28.5	50.4	SS
Krait & Assoc.	A880G	Co-60	220	2	2	28.5	50.4	SS
Nightingale Ind.	NICO5200	Co-60	200	2	2	28.5	50.4	304

Tabella 10: sorgenti selezionate in base ad un possibile doppio-incapsulamento.

Una successiva interrogazione (singolo incapsulamento) è stata condotta per verificare l'eventuale corrispondenza con le dimensioni della capsula interna B, misurate in laboratorio e ipotizzando che la capsula esterna sia stata rimossa prima della detonazione. Nessuna corrispondenza trovata. Si è, quindi, assunto che la capsula B sia parte di un doppio incapsulamento.

Inject 12:

dimensioni della capsula B.

Larghezza: 10 mm $\pm$ 3 mm.

Lunghezza: 35 mm $\pm$ 3 mm.

Spessore: 1,25 mm $\pm$ 0,01 mm.

Materiale di costruzione: acciaio (grado non specificato).

Discussione e risultati.

Le dimensioni della capsula B hanno consentito di derivare i seguenti intervalli.

Larghezza: 7 mm - 13 mm.

Lunghezza: 32 mm - 38 mm.

Spessore: 1,15 mm - 1,35 mm.

La NNFL è stata interrogata ancora per singolo incapsulamento. Nessuna corrispondenza trovata.

La NNFL è stata, quindi, interrogata per verificare se qualche capsula interna corrispondesse ai dati dell'Inject 12, considerando i risultati nella tabella che segue l'Inject 11 (potenziale capsula esterna). E' stato possibile confermare il campo d'indagine esteso a 5 possibili sorgenti e 2 produttori, come da tabella dell'Inject 11, ma evidenziando che i diametri delle capsule interne delle sorgenti NNFL sono superiori di 0,2 mm rispetto al diametro della capsula interna (B) misurato in laboratorio (incertezza inclusa).

Company	Model #	Isotope	Activity (Ci)	# of Capsules	Inner Capsule Diameter (mm)	Inner Capsule Length (mm)	Capsule Material Of Construction
Krait & Assoc.	A880D	Co-60	180	2	13.2	36.5	SS
Krait & Assoc.	A880E	Co-60	200	2	13.2	36.5	SS
Krait & Assoc.	A880F	Co-60	210	2	13.2	36.5	SS
Krait & Assoc.	A880G	Co-60	220	2	13.2	36.5	SS
Nightingale Ind.	NICO5200	Co-60	200	2	13.2	36.5	304 SS

Tabella 11: sorgenti selezionate come da tabella n. 10.

Si tratta pertanto di un possibile doppio incapsulamento.

Un'altra interrogazione della NNFL è stata condotta per verificare l'eventuale corrispondenza di capsule esterne con i dati dell'Inject 12 (potenziale capsula interna): trovate corrispondenze per 6 sorgenti e 3 produttori.

Company	Model #	Isotope	Activity (Ci)	# of Capsules	Outer Capsule Diameter (mm)	Outer Capsule Length (mm)	Outer Capsule Material Of Construction
Krait & Assoc.	A780A	Co-60	200, 210 Ci	2	12	36	316 SS
Adder Inc.	MT40.2	Co-60	200	2	8	34	SS
Adder Inc.	MT50A	Co-60	180	2	12	36	316 SS
Adder Inc.	MT50B	Co-60	200	2	12	36	316 SS
Adder Inc.	MT50C	Co-60	210	2	12	36	316 SS
Nightingale Ind.	NICO7220	Co-60	220	2	12	36	304 SS

Tabella 12: sorgenti selezionate in base alla corrispondenza delle dimensioni della capsula esterna.

Quest'ultimo risultato è stato eliminato poiché tali sorgenti sono state realizzate per doppio incapsulamento inglobando il materiale radioattivo nella capsula interna e non vi è stata evidenza di corrispondenza con i ritrovamenti sul luogo dell'esplosione.

Inject 13:

non-presenza di simboli su entrambe le capsule.

Inject 14:

recuperate 65 pellets sul luogo dell'esplosione; ci si aspetta di recuperarne altre poiché radiazione continua ad essere rivelata.

Discussione: assumendo che ciascuna delle 65 pellet abbia la medesima attività pari a 1 Ci, al momento del recupero, è possibile affermare che la sorgente originaria abbia avuto un'attività originaria pari ad almeno 130 Ci, ma ci si deve aspettare un'attività maggiore, in seguito al recupero di altre pellets.

Conclusione Fase 3

In accordo con le informazioni utilizzate per popolare la libreria è possibile affermare che una sorgente di Co-60 è realizzata tipicamente per mezzo di un doppio incapsulamento. E' pertanto probabile che le due capsule raccolte sul luogo dell'esplosione siano la capsula esterna e la capsula interna della sorgente radioattiva. E' stato possibile restringere il campo d'indagine a 5 sorgenti e 2 produttori.

<i>Company</i>	<i>Model #</i>	<i>Isotope</i>	<i>Activity (Ci)</i>	<i>Capsule Material Of Construction</i>
<i>Krait & Assoc.</i>	<i>A880D</i>	<i>Co-60</i>	<i>180</i>	<i>SS</i>
<i>Krait & Assoc.</i>	<i>A880E</i>	<i>Co-60</i>	<i>200</i>	<i>SS</i>
<i>Krait & Assoc.</i>	<i>A880F</i>	<i>Co-60</i>	<i>210</i>	<i>SS</i>
<i>Krait & Assoc.</i>	<i>A880G</i>	<i>Co-60</i>	<i>220</i>	<i>SS</i>
<i>Nightingale Ind.</i>	<i>NICO5200</i>	<i>Co-60</i>	<i>200</i>	<i>304 SS</i>

Tabella 13: selezione finale delle sorgenti della NNFL.

Per la determinazione univoca della sorgente, sarebbero necessarie ulteriori informazioni:

- Determinare se tutta l'attività rivelata sia originata dal cobalto o anche da altro radioisotopo;
- Conoscere il numero totale di pellets;
- Analisi di laboratorio per confermare che le pellets raccolte abbiano subito 1 tempo di dimezzamento;
- Determinare il grado dell'acciaio recuperato;
- Interrogare i produttori per conoscere il grado d'acciaio utilizzato per la realizzazione delle pellets.

5 CONFRONTO TRA LE SOLUZIONI

Si riporta di seguito il confronto tra le soluzioni.

5.1 FASE 1.

Sia gli autori dell'esercizio, sia il Gruppo di Lavoro ENEA hanno scelto di utilizzare un comune foglio di calcolo Microsoft Excel per realizzare la libreria. Tale scelta è in sintonia con la necessità di una veloce consultazione da parte di esperti con diverse competenze informatiche e di uno scambio di informazioni efficace, per cui l'utilizzo di un programma ben noto alla maggior parte degli esperti è condiviso da entrambi gli approcci. Tale scelta, d'altra parte, presenta alcune limitazioni in termini di funzionalità aggiuntive, rispetto ad altri programmi di archiviazioni più specifici, o laddove ci sia una numerosità e complessità superiore di informazioni riguardanti le sorgenti. Rimane in ogni caso fondamentale l'approfondimento della necessità di interscambio delle informazioni e di protezione dei dati sensibili.

5.2 FASE 2.

- a) Gli autori dell'esercizio internazionale hanno utilizzato unità di misura obsolete (non SI). La sorgente utilizzata dagli autori come riferimento per creare l'esercizio è la sorgente modello n. 2047.3, del catalogo-file 1.14. Sembra, inoltre, che la costante gamma specifica utilizzata dagli autori non sia reperibile in letteratura e in ogni caso le attività calcolate non sono con essa coerenti.
- b) Riferimento NNFL-Gruppo di Lavoro ENEA, catalogo del file 1.14, sorgente modello n. 2047.4. Gli autori dell'esercizio hanno escluso tale sorgente poichè hanno considerato improbabile che sia trascorso più di un tempo di dimezzamento del Cs-137, mentre il Gruppo di Lavoro

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 35	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

ENEA ha considerato un intervallo temporale pari a 42,74 anni, che è compatibile con l'esistenza della ditta ed eventuale manifattura.

- c) Riferimento NNFL-Gruppo di Lavoro ENEA, catalogo del file 1.14, sorgente modello n. 2047.2.
Il Gruppo di Lavoro ENEA ha escluso sin dal principio tale sorgente per incompatibilità dell'attività con quella della sorgente intercettata. Gli autori hanno invece considerato tale sorgente compatibile con quella intercettata, a causa del diverso risultato del calcolo dell'attività.
- d) La nostra conclusione è che il risultato conseguito dal Gruppo di Lavoro ENEA è corretto e più conservativo rispetto a quello conseguito dagli autori dell'esercizio.

5.3 FASE 3

- a) Il Gruppo di Lavoro ENEA ha erroneamente escluso quelle sorgenti di Co-60 in cui non era esplicitamente menzionato il rivestimento in Nickel per le pellet. Il Gruppo di Lavoro ENEA ignorava, infatti, che le pellet di Co-60 sono sempre e comunque rivestite da uno strato sottile di Nickel per ragioni radioprotezionistiche. Diversamente, tale informazione sarebbe stata inserita nella NNFL, evitando tal errore. In base agli altri parametri, queste sorgenti sarebbero rimaste in tabella.
- b) Il Gruppo di Lavoro ENEA non ha escluso le sorgenti di cui alla tabella n. 5, poichè è stata assunta una retrodatazione compatibile con la data di fondazione della ditta (e non con la data di stampa del catalogo, come invece hanno fatto gli autori). Assunzione che il Gruppo di Lavoro ENEA ritiene più corretta rispetto a quella degli autori dell'esercizio.
- c) La questione dell'ignoranza del possibile rivestimento di Nickel induce la necessità di avere competenze interdisciplinari, in particolare sui processi produttivi/manifatturieri, al fine di un corretto ed esaustivo sviluppo del database per la creazione di una NNFL.
- d) Non convince che lo screening condotto dagli autori, in particolare nella Fase 3, sia iniziato dalle misure in-situ che sono anche le più imprecise; del resto anche le misurazioni in laboratorio non sono molto precise. Sembra quasi più una risposta da first-responders che da perizia forense.
- e) Il risultato conseguito dal Gruppo di Lavoro ENEA è corretto (non considerando il "problema Nickel") e più conservativo rispetto al risultato conseguito dagli autori.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 36	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

6 ALLEGATO A: DETTAGLI STATISTICI FASE 2.

Descrizione sintetica del criterio utilizzato per confronto dei valori di attività.

Il problema consiste nello stabilire in quale misura ciascuna delle sorgenti selezionate dopo l'applicazione del quarto parametro significativo, possa essere identificata con la sorgente intercettata, applicando il quinto ed ultimo dei parametri significativi e cioè quello dell'attività.

In altre parole si tratta di confrontare l'attività A_i ($i=1,2$) di ciascuna sorgente selezionata, con il valore di riferimento e cioè con l'attività A_0 della sorgente intercettata.

Oppure, equivalentemente, si tratta di confrontare la differenza $|A_0-A_i|$ con il valore atteso zero, il che vuol dire, dal punto di vista statistico, verificare "l'ipotesi nulla":

$$|A_0-A_i|=0 \quad (6)$$

L'accettazione dell'ipotesi nulla significherebbe la compatibilità dei due valori confrontati e cioè che essi possano essere considerati uguali (nei limiti dei rispettivi errori sperimentali) e cioè che la loro differenza possa essere considerata una mera fluttuazione statistica attorno al valore nullo e ciò implicherebbe l'aver identificato la i -esima sorgente della>NNFL con quella intercettata.

Il rifiuto dell'ipotesi nulla significherebbe la non-compatibilità dei due valori confrontati e cioè che la differenza tra essi sia significativa e ciò implicherebbe una mancata identificazione della i -esima sorgente della>NNFL con quella intercettata.

Ai fini dell'indagine si desidera, ovviamente, che almeno una differenza $|A_0-A_i|$ sia nulla (entro gli errori sperimentali).

E' ragionevole assumere che ciascun valore A_i e il valore A_0 , siano i valori medi risultanti da successioni di misurazioni governate da densità di probabilità gaussiane.

Si procede, quindi, considerando il valore nullo quale valore atteso e quindi si valuta il numero di deviazioni standard per cui la differenza $|A_0-A_i|$ differisce dal valore nullo.

Si calcola dunque la discrepanza $\Delta=|A_0-A_i|$, si propaga l'errore sulla differenza, σ_Δ , e se ne fa il rapporto:

$$t=\Delta/\sigma_\Delta=|A_0-A_i|/\sigma_\Delta \quad (7)$$

E' dunque possibile quantificare la compatibilità calcolando il valore di t , osservando la corrispondente probabilità estratta dalla tabella dell'integrale normale degli errori e infine scegliendo/valutando il relativo livello di confidenza.

Quanto minore sarà il valore di t , tanto maggiore sarà la compatibilità tra la differenza e il valore nullo e cioè equivalentemente tanto maggiore sarà la compatibilità tra i due valori A_0 e A_i .

La tabella dell'integrale normale degli errori fornisce quindi la probabilità $P(< t\sigma)$ associata al risultato ottenuto t e cioè la probabilità di ottenere un risultato entro t deviazioni standard dal valore nullo.

Ciò che è in relazione con il livello di confidenza è il valore complementare $P(> t\sigma)$ che esprime la probabilità di ottenere un risultato che differisca dal valore atteso (il valore nullo) per più di $t\sigma$:

$$P(> t\sigma)=1-P(< t\sigma) \quad (8)$$

Se tale probabilità è "ragionevolmente grande" è possibile concludere che la discrepanza è ragionevole e quindi il risultato A_i è accettabile; se, al contrario, tale probabilità è "irragionevolmente piccola" la discrepanza è significativa e il risultato A_i inaccettabile.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 37	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Il confine tra accettabilità e inaccettabilità è arbitrariamente stabilito dal “livello di confidenza” scelto, al di sotto del quale si giudichi irragionevolmente improbabile la discrepanza.

Solitamente tale livello di confidenza è scelto pari al 5% e di conseguenza ogni discrepanza maggiore di $1,96\sigma$ risulterebbe inaccettabile.

Il criterio è stato applicato alle sorgenti n. 101 e n. 102 e i calcoli eseguiti hanno mostrato una discrepanza pari a 1.50σ per la sorgente n. 101 e una discrepanza pari a $2,64\sigma$ per la sorgente n. 102. I corrispondenti valori di $P(> t\sigma)$, ricavati dalla tabella dell’integrale normale degli errori, sono 13,16% e 0,83%.

E ciò vuol dire che la compatibilità tra la sorgente n. 101 e la sorgente intercettata è maggiore del 5% scelto: esse sono compatibili al 10% circa.

Al contrario, la sorgente n. 102 è da escludere poiché presenta una compatibilità, con la sorgente intercettata, inferiore al 1%.

In conclusione non è stato possibile escludere la sorgente n. 101, oltre alle sorgenti n. 136 e n. 137, per le quali il criterio non è applicabile, per le ragioni indicate nel testo.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 38	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

7 ALLEGATO B: “DRAFT REPORT GALAXY SERPENT V2 EXERCISE” (FEBBRAIO 2016)

DRAFT REPORT

GALAXY SERPENT v2 EXERCISE

Giuseppe Ottaviano, Antonietta Rizzo, Federico Rocchi, Franca Padoani
ENEA, Division of Nuclear Safety, Security and Sustainability
Bologna, Italy

This report summarizes the results of the GSv2 Exercise carried out by the ENEA team.

Phase 1.

Our goal of Phase 1 was to create a National Nuclear Forensic Library (NNFL) based on the 180 radioactive sources provided in the Central Desktop.

The great majority of the sources available for the exercise were from catalogue. Only few had shipping documents and/or certificates: we assumed that these sources were received and registered in the country. However, in our database we included all sources though making a distinction among them.

The generic data set included the following fields, which were filled depending on the information given for the 180 sources:

- Information acquisition date;
- Data record date;
- ENEA data record;
- (file)registry;
- Series;
- Model;
- Custodian/owner;
- Country of origin;
- Manufacturer/supplier;
- Batch;
- Distributor/shipper/carrier;
- Vetting data information;
- Variation of data characteristic;
- Source type;
- Source use;
- Laboratory.

General Information															
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10		A11		A12	A13	A14
									Manufacturer/Supplier	Batch	Manufacturer/Supplier	Batch			
Information acquisition date	Date record date	ENEA data record	File/Registry	Serial	Model	Encapsulation/Source	Country of origin	Manufacturer/Supplier	Name	Address	Manufacturer/Supplier	Address	Manufacturer/Supplier	Address	Information
	10/10/2018	141-NNFL-0000	(1) 141	141000	141000.1			Manufacturer/Supplier	141000.1	141000.1			Manufacturer/Supplier	141000.1	141000.1
46		141-NNFL-0000			141000.1			Manufacturer/Supplier	141000.1	141000.1			Manufacturer/Supplier	141000.1	141000.1
47		142-NNFL-0000			142000.1			Manufacturer/Supplier	142000.1	142000.1			Manufacturer/Supplier	142000.1	142000.1
48		143-NNFL-0000			143000.1			Manufacturer/Supplier	143000.1	143000.1			Manufacturer/Supplier	143000.1	143000.1
49		144-NNFL-0000			144000.1			Manufacturer/Supplier	144000.1	144000.1			Manufacturer/Supplier	144000.1	144000.1
50		145-NNFL-0000	(1) 145	145000	145000.1			Manufacturer/Supplier	145000.1	145000.1			Manufacturer/Supplier	145000.1	145000.1
51		146-NNFL-0000			146000.1			Manufacturer/Supplier	146000.1	146000.1			Manufacturer/Supplier	146000.1	146000.1
52		147-NNFL-0000			147000.1			Manufacturer/Supplier	147000.1	147000.1			Manufacturer/Supplier	147000.1	147000.1
53		148-NNFL-0000			148000.1			Manufacturer/Supplier	148000.1	148000.1			Manufacturer/Supplier	148000.1	148000.1
54	20/10/2018	149-NNFL-0000	(1) 149	149000	149000.1			Manufacturer/Supplier	149000.1	149000.1			Manufacturer/Supplier	149000.1	149000.1
55		150-NNFL-0000	(1) 150-000-000-000-000	150000	150000.1			Manufacturer/Supplier	150000.1	150000.1			Manufacturer/Supplier	150000.1	150000.1
56		151-NNFL-0000			151000.1			Manufacturer/Supplier	151000.1	151000.1			Manufacturer/Supplier	151000.1	151000.1
57		152-NNFL-0000			152000.1			Manufacturer/Supplier	152000.1	152000.1			Manufacturer/Supplier	152000.1	152000.1
58		153-NNFL-0000	(1) 153-000-000-000-000	153000	153000.1			Manufacturer/Supplier	153000.1	153000.1			Manufacturer/Supplier	153000.1	153000.1
59		154-NNFL-0000	(1) 154-000-000-000-000	154000	154000.1			Manufacturer/Supplier	154000.1	154000.1			Manufacturer/Supplier	154000.1	154000.1


Figure 1: partial screenshot of the NNFL general information set spreadsheet.

The specific data set includes:

- ENEA data record;
- File/Registry;
- Model;
- Encapsulation description:
 - number of capsules;
 - outer capsule geometry;
 - outer capsule dimensions;
 - outer capsule H/D ratio;
 - outer capsule thickness;
 - outer capsule material;
 - inner capsule geometry;
 - inner capsule dimensions;
 - inner capsule H/D ratio;
 - inner capsule material;
 - total source dimensions;
 - total source H/D ratio.
- Source description:
 - physical state;
 - source material unit: chemical composition;
 - source material unit: type;
 - source material unit: geometry;
 - source material unit: dimension;
 - number of units inside the source;
 - source material: chemical formula;
 - source material unit: number of elements;
 - source material unit: element %;
 - source material unit: number of radioisotopes;
 - source material unit: active elements %;
 - isotopic composition %;
 - isotope ratio;
 - main radionuclide.

- Physical characteristics of the main radionuclide:

- half-life $t_{1/2}$;
- activity [Ci];
- activity [GBq];
- reference date: time-zero;
- activity uncertainty:
 - o combined standard uncertainty;
 - o relative expanded uncertainty;
- specific activity;
- alpha emission:
 - o decay mode probabilities.
- electronic emission:
 - o decay mode probabilities.
- beta emission:
 - o decay mode probabilities.
- gamma emission:
 - o decay mode probabilities.
- neutron emission;
- mass;
- density.



Specific Information												
Source ID	Source Name	Radionuclide	Activity [Ci]	Activity [GBq]	Reference Date	Activity Uncertainty	Specific Activity	Alpha Emission	Electronic Emission	Beta Emission	Gamma Emission	Neutron Emission
101	101-001	101-001	101-001	101-001	101-001	101-001	101-001	101-001	101-001	101-001	101-001	101-001
102	102-001	102-001	102-001	102-001	102-001	102-001	102-001	102-001	102-001	102-001	102-001	102-001
103	103-001	103-001	103-001	103-001	103-001	103-001	103-001	103-001	103-001	103-001	103-001	103-001
104	104-001	104-001	104-001	104-001	104-001	104-001	104-001	104-001	104-001	104-001	104-001	104-001
105	105-001	105-001	105-001	105-001	105-001	105-001	105-001	105-001	105-001	105-001	105-001	105-001
106	106-001	106-001	106-001	106-001	106-001	106-001	106-001	106-001	106-001	106-001	106-001	106-001
107	107-001	107-001	107-001	107-001	107-001	107-001	107-001	107-001	107-001	107-001	107-001	107-001
108	108-001	108-001	108-001	108-001	108-001	108-001	108-001	108-001	108-001	108-001	108-001	108-001
109	109-001	109-001	109-001	109-001	109-001	109-001	109-001	109-001	109-001	109-001	109-001	109-001
110	110-001	110-001	110-001	110-001	110-001	110-001	110-001	110-001	110-001	110-001	110-001	110-001
111	111-001	111-001	111-001	111-001	111-001	111-001	111-001	111-001	111-001	111-001	111-001	111-001
112	112-001	112-001	112-001	112-001	112-001	112-001	112-001	112-001	112-001	112-001	112-001	112-001
113	113-001	113-001	113-001	113-001	113-001	113-001	113-001	113-001	113-001	113-001	113-001	113-001
114	114-001	114-001	114-001	114-001	114-001	114-001	114-001	114-001	114-001	114-001	114-001	114-001
115	115-001	115-001	115-001	115-001	115-001	115-001	115-001	115-001	115-001	115-001	115-001	115-001
116	116-001	116-001	116-001	116-001	116-001	116-001	116-001	116-001	116-001	116-001	116-001	116-001
117	117-001	117-001	117-001	117-001	117-001	117-001	117-001	117-001	117-001	117-001	117-001	117-001
118	118-001	118-001	118-001	118-001	118-001	118-001	118-001	118-001	118-001	118-001	118-001	118-001
119	119-001	119-001	119-001	119-001	119-001	119-001	119-001	119-001	119-001	119-001	119-001	119-001
120	120-001	120-001	120-001	120-001	120-001	120-001	120-001	120-001	120-001	120-001	120-001	120-001
121	121-001	121-001	121-001	121-001	121-001	121-001	121-001	121-001	121-001	121-001	121-001	121-001
122	122-001	122-001	122-001	122-001	122-001	122-001	122-001	122-001	122-001	122-001	122-001	122-001
123	123-001	123-001	123-001	123-001	123-001	123-001	123-001	123-001	123-001	123-001	123-001	123-001
124	124-001	124-001	124-001	124-001	124-001	124-001	124-001	124-001	124-001	124-001	124-001	124-001
125	125-001	125-001	125-001	125-001	125-001	125-001	125-001	125-001	125-001	125-001	125-001	125-001
126	126-001	126-001	126-001	126-001	126-001	126-001	126-001	126-001	126-001	126-001	126-001	126-001
127	127-001	127-001	127-001	127-001	127-001	127-001	127-001	127-001	127-001	127-001	127-001	127-001
128	128-001	128-001	128-001	128-001	128-001	128-001	128-001	128-001	128-001	128-001	128-001	128-001
129	129-001	129-001	129-001	129-001	129-001	129-001	129-001	129-001	129-001	129-001	129-001	129-001
130	130-001	130-001	130-001	130-001	130-001	130-001	130-001	130-001	130-001	130-001	130-001	130-001

Figure 2: partial screenshot of the NNFL specific information set spreadsheet.

Comments.

- The information provided for the registered sources was partial and not all information we would have liked to have in the generic information set was available: for instance, the owner/custodian was not provided.
- The quality of the data was not uniform. e.g. certificates were provided only for few sources, no information was available on procedures, ranges, uncertainties and often on the date of manufacturing.
- The activity was given sometimes in Ci sometimes in Bq, therefore not in compliance with international standards.
- Because of lack of human resources and time it was decided to use Excel. Clearly for a larger number of sources this instrument is not the most appropriate.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 41	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Phase 2.

The scenario was the seizure of a radioactive source. Our objective was to determine whether there was a match, or more than one, or none with the sources included in the National Nuclear Forensic Library we created.

The information extracted from the 12 injects were collected in a data sheet for the seized source, as follows:

1. Identification of radioactive material
2. Number of identified radioisotopes
3. Images
4. On-site single dose-rate measurement through the shielding container
5. Laboratory single dose-rate measurement through the shielding container
6. Laboratory bare source dose-rate measurements
7. Dimensions of shielding container (HxD)
8. Painted radiation symbol
9. Inner capsule dimensions (HxD)
10. Rough sketch of the source
11. Capsule material
12. Capsules markings

Among them, five parameters were used to perform the screening of the sources in the NNFL:

- I. Number of identified radioisotopes
- II. Number of capsules
- III. Capsule material
- IV. Capsule dimensions
- V. Activity.

The activity of the intercepted source was calculated from the bare source dose-equivalent-rate measurements done in the three laboratories, using the gamma-ray deep-tissue dose-equivalent-rate constant⁵, and related uncertainties were also calculated.

A number of preliminary screenings were carried out before looking at the activity of the source.

The first parameter used for screening was the identified radioisotopes: **52** Cs-137 sources were not screened out.

The second check was done on these 52 sources using number of capsules, material of the capsule and its dimensions. As a result, **eight** sources were not screened out.

The activity was used for the last check. The activity was calculated from the dose-equivalent rate measurements carried out at the time of recovery and was compared with the activity of the eight

⁵ "RADIONUCLIDE AND RADIATION PROTECTION DATA HANDBOOK, 2002";
ISBN 1 870965 87 6 - RADIATION PROTECTION DOSIMETRY Vol. 98 No 1, 2002.

sources not screened-out, considering the decay between time of recovery and reference data in the NNFL. For the sources from catalogues, the date of manufacturing was not available and we used the year of foundation of the supplier as the time limit for manufacturing. Four sources were screened out because their initial activity was lower than the activity of the source at the time of seizure.

Of the remaining **four** sources, two were from catalogue and two had a Safety Evaluation Report with the date of approval: we assumed it to be the manufacturing date, and then we carried out a further statistical test for these two sources. The compatibility test was applied in order to verify if the difference between the measured activities and the reference activities were within the statistical uncertainties or not. As limit value between acceptability or not, it was chosen the usual 5% value (Gaussian confidence level). Only in one case the difference was within the statistical fluctuation and this source was not screened-out.

IV								V	Calculations																								
Outer/inner capsule dimension HxD		OICD Match	LS ₂	LSA[GBq]@t _c	Activity uncertainty (supposed ⁽¹⁾): ±20%	LSA[GBq] decayed@t _c	Activity uncertainty (supposed ⁽¹⁾): ±20%	Activity match RSA[GBq]@t _c	Δt ⁽¹²⁾ [y]	Statistical significance (⊖5%) × _{avg} = RSA				Statistical significance (⊖5%) × _{avg} = LSA				Statistical significance (⊖5%)															
		6.3 ± 0.3 × 4.7 ± 0.3				25/08/15		8.32 ± 1.18		Δ=[LSA-RSA]	σ _{LSA}	t=Δ/σ	P(t)/%	CL(%)	Δ=[LSA-RSA]	σ _{LSA}	t=Δ/σ	P(t)/%	CL(%)	σ _{LSA}	t=Δ/σ	P(t)/%	CL(%)	σ _{LSA}	t=Δ/σ	P(t)/%	CL(%)	σ _{LSA}	t=Δ/σ	P(t)/%	CL(%)		
H[mm]	D[mm]																																
10.00	8.00	N																															
10.00	7.00	N																															
10.00	4.00	N																															
10.00	3.00	N																															
6.50	4.70	Y	4-dic-72	22.20	4.44	8.32	1.66	Y	42.74	not applicable					not applicable					not applicable													
6.50	4.70	Y	1-tug-90	14.80	2.96	8.32	1.66	Y	25.09	not applicable					not applicable					not applicable													
6.50	4.70	Y	N/A	7.40	1.48	-	-	N	N/A																								
6.50	4.70	Y	N/A	3.70	0.74	-	-	N	N/A																								
2.85	48.30	N																															
2.15	23.50	N																															
1.60	20.20	N																															
1.20	20.00	N																															
1.20	12.00	N																															
0.80	10.00	N																															
6.50	4.70	Y	16-feb-08	22.20	4.44	18.66	3.73	N	7.56	10.34	3.73	2.77	99.64	0.56	10.34	1.18	8.76	-	-	3.91	2.64	99.17	0.83										
6.50	4.70	Y	16-feb-08	14.80	2.96	12.44	2.49	Y	7.56	4.12	2.49	1.66	90.31	9.69	4.12	1.18	3.49	99.73	0.27	2.75	1.50	86.64	13.36										
6.50	4.70	Y	16-feb-08	7.40	1.48	6.22	1.24	N	7.56																								
6.50	4.70	Y	16-feb-08	3.70	0.74	3.11	0.62	N	7.56																								
1.40	10.00	N																															
1.40	10.00	N																															
1.30	9.00	N																															
1.20	8.00	N																															
6.50	4.70	Y																															
6.50	4.70	Y																															
6.50	4.70	Y																															
6.50	4.70	Y																															

Figure 3: partial screenshot of the GSv2 Scenario Phase 2 spreadsheet.

In conclusion, three sources in the NNFL were not screened out. Only one of them, the first, according to our initial assumptions was registered in the country, though we have very few informations about its history and whereabouts.

Cs-137		
Manufacturer	(File #) Registry #	Model #
Adder Inc.	(1.5) GS-0230-SRS-10	407-
Krait & Associates	(1.14)	2047.3
Krait & Associates	(1.14)	2047.4

Table 1: the three final sources of the Phase 2.

Comments.

- In order to screen-out or not, sources, it would be necessary to have more precise measurements in the field but particularly in the laboratory: e.g. more measurements and more specific techniques (no G-M!);
- The information on the sources registered in the country should be more complete;

Phase 3.

The scenario was the detonation of a radiological dispersal device (RDD) and 14 injects were provided. The information extracted from the 14 injects were collected in a data sheet for the seized source, as follows:

1. Identification of radioactive material;
2. Number of identified radioisotopes;
3. On-site dose-rate measurements @ 15m from ground-zero;
4. Single small radioactive pellet collected (pieces #);
5. Pieces of capsule material collected;
6. Single pellet laboratory dose-rate measurements @30cm;
7. Pellet dimensions;
8. Pellet material;
9. Hi-Ge analysis confirmation;
10. Number of capsules identified;
11. Capsules A features;
12. Capsules B features;
13. Capsule marks;
14. Number of retrieved pellets;

65 radioactive pellets and pieces of two different capsules were retrieved. A single Co-60 radioisotope was identified. Seven dose-rate measurements (three on-site and four in a laboratory) were reported and were used to calculate the activity.

14 parameters were selected for the screening:

- I. Number of identified radioisotopes;
- II. Radioactive material unit type;
- III. Pellet geometry;
- IV. Pellet dimension;
- V. Pellet material;
- VI. Number of capsules;
- VII. Largest capsule geometry;
- VIII. Largest capsule material;
- IX. Largest capsule dimensions;
- X. Smaller capsule geometry;
- XI. Smaller capsule material;
- XII. Smaller capsule dimensions;
- XIII. Number of pellets;
- XIV. Activity.

The activity was calculated from the four single pellet laboratory dose-equivalent-rate measurements at 30cm, using the gamma-ray deep-tissue dose-equivalent-rate constant⁶, and related uncertainties were also calculated.

⁶ “RADIONUCLIDE AND RADIATION PROTECTION DATA HANDBOOK, 2002”;

Co-60					
Manufacturer (catalogue)	(File #) Registry #	Model #	Estimated Manufacturing Time Interval [y]		
			min	max	Δ
Nightingale Industries	(1.1)	NICO550	December 1984 / January 1985	August 1987	2,5
Nightingale Industries	(1.1)	NICO565	December 1982 / January 1983	August 1985	2,5
Nightingale Industries	(1.1)	NICO5100	December 1979 / January 1980	December 1981 / January 1982	2,0
Nightingale Industries	(1.1)	NICO5130	December 1977 / January 1978	December 1979 / January 1980	2,0
Nightingale Industries	(1.1)	NICO5200	August 1975	December 1976 / January 1977	1,5

Table 2: the five sources not screened out for the Phase 3.

Comments.

- All the comments from Phase 2 apply in here.

 Ricerca Sistema Elettrico	Sigla di identificazione ADPFISS-LP1-082	Rev. 0	Distrib. L	Pag. 46	di 46
--	--	------------------	----------------------	-------------------	-----------------

8 BIBLIOGRAFIA

- [1] “IAEA NSS2 Nuclear Forensic Support Technical Guidance Reference Manual”.
- [2] “Proposed Framework for National Nuclear Forensic Libraries and International Directories”, J. F. Wacker (Pacific Northwest National Laboratory), U.S. Department of Energy, Michael Curry (U. S. Department of State) – 08 June 2011.
- [3] “IAEA NSSXX Development of a National Nuclear Forensics Library”, DRAFT, February 2013.
- [4] “Radionuclide and Radiation Protection Data Handbook 2002”. Radiation Protection Dosimetry vol 98 No. 1,2002 - Nuclear Technology Publishing.
- [5] “Introduzione all’analisi degli errori”, John Taylor, Zanichelli 1996.
- [6] “Elementi di probabilità e statistica”, P. Galeotti, Levrotto & Bella 1983.